

Objekt:		BUDOVA KRAJSKÉHO ÚŘADU V PLZNI, ŠKROUPOVA 1760/18	
Označení prvku:		Ok 005	
Prvek: okno			
Druh prvku: okno dřevěné, špaletové, dvoukřídlé			
Umístění: místnost č.005, 1.NP, chodba			
Počet prvků: 3			
Základní rozměry: okna v.1050/š.1310mm venkovní špalety v. 970/š.1200 mm			
Původnost: ano			
Stav: dožívající			
Způsob ochrany: zachovat členění, barevnost, přizpůsobit již osazeným eurooknům			
Popis: dřevěné okno dvoukřídlé, povrchová úprava lak - bílý, okapníčky dřevěné lakované - bílé, kování oliva Al, panty Fe, lakované -bílá nevyhovující těsnost okna, dřevěná profily vnějších křídel poškozeny hnilobou, nefunkční tmelení skel			
Návrh realizace: výměna za nové, dřevěné eurookno se zachováním členění, bez původního obkladu špalety, kování a profilace dle stávajících oken (alt wien), povrchová úprava lak - bílá			
Poznámka: profilace lištování skel, klapačky převzít se stávajících nových oken např. v místnosti 3.25			
Schéma, detail:			
			