


Objekt:	BUDOVA KRAJSKÉHO ÚŘADU V PLZNI, ŠKROUPOVA 1760/18	
Označení prvku:	Ok 017	
Prvek:	okno	
Druh prvku:	okno dřevěné, špaletové, dvoukřídlé	
Umístění:	místnost č.017, 1.NP, umývárna	
Počet prvků:	1	
Základní rozměry:	okna v.1050/š.1310mm venkovní špalety v. 970/š.1210 mm	
Původnost:	ano	
Stav:	dožívající	
Způsob ochrany:	zachovat členění, barevnost, přizpůsobit již osazeným eurooknům	
Popis:	dřevěné okno dvoukřídlé, povrchová úprava lak - bílý, okapničky dřevěné lakované - bílé, kování oliva Al, panty Fe, lakované -bílá nevyhovující těsnost okna, dřevěná profily vnějších křídel poškozeny hnilobou, nefunkční tmelení skel	
Návrh realizace:	výměna za nové, dřevěné eurookno se zachováním členění, bez původního obkladu špalety, kování a profilace dle stávajících oken (alt wien), povrchová úprava lak - bílá	
Poznámka:	profilace lištování skel, klapačky převzít se stávajících nových oken např. v místnosti 3.25	
Schéma, detail:	<div></div>	