

Objekt: BUDOVA KRAJSKÉHO ÚŘADU V PLZNI, ŠKROUPOVA 1760/18

Označení prvku:

Ok 156

Prvek: okno

Druh prvku: okno dřevěné, špaletové, jednokřídlé s nadsvětlíkem

Umístění: místnost č. 156, 2.NP,
toalety

Počet prvků: 2

Základní rozměry: okna v.2250/š.860mm
venkovní špalety v. 2010/š.710 mm

Původnost: ano

Stav: dožívající

Způsob ochrany: zachovat členění, barevnost, nový prvek
přizpůsobit již osazeným eurooknům

Popis:

dřevěné okno špaletové jednokřídlé, otvíravé s nadsvětlíkem, povrchová úprava lak - bílý, okapničky dřevěné lakované - bílé, kování oliva Al, panty Fe, lakované -bílá, ovládání nadsvětlíku pákové



vzorové okno

Návrh realizace: kompletní výměna za nový prvek, dřevěné eurookno se zachováním členění, bez původního obkladu špalety, kování a profilace dle stávajících oken (alt wien), povrchová úprava lak - bílá, vnější křídla s požárními sklem budou zachována, vnitřní sklo mléčné

Poznámka:

profilace lištování skel, klapačky převzít se stávajících nových oken např. v místnosti 3.50

Schéma, detail:

