




Objekt: BUDOVA KRAJSKÉHO ÚŘADU V PLZNI, ŠKROUPOVA 1760/18	
Označení prvku: <b>Ok 241/2</b>	
Prvek: okno	 
Druh prvku: okno dřevěné, špaletové, trojkřídlé Umístění: místnost č.241, 3.NP, mezipodesta schodiště  Počet prvků: 1  Základní rozměry: okna v.1250/š.1910mm venkovní špalety v. 1200/š.1805 mm  Původnost: ano Stav: dožívající Způsob ochrany: zachovat členění, barevnost, přizpůsobit již osazeným eurooknům  Popis: dřevěné okno špaletové trojkřídlé, otvíravé, povrchová úprava lak - bílý, okapničky dřevěné lakované - bílé, kování oliva Al, panty Fe, lakované -bílá  nevyhovující těsnost okna, dřevěná profily vnějších křídel poškozeny hnilobou, nefunkční tmelení skel	
Návrh realizace: výměna za nové, dřevěné eurookno se zachováním členění, bez původního obkladu špalety, kování a profilace dle stávajících oken (alt wien), povrchová úprava lak - bílá	
Poznámka: profilace lištování skel, klapačky převzít se stávajících nových oken např. v místnosti 3.25	
Schéma, detail:	<div style="text-align: center;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>✱</span> <span>1 910</span> <span>✱</span> </div>  <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>int.</span> <span>1 310</span> </div> </div> 