




Objekt:		BUDOVA KRAJSKÉHO ÚŘADU V PLZNI, ŠKROUPOVA 1760/18	
Označení prvku:		Ok 211/2	
Prvek: okno			
Druh prvku: okno dřevěné, špaletové, jednokřídlé s nadsvětlíkem Umístění: místnost č. 211, 3.NP, úklid Počet prvků: 1 Základní rozměry: okna v.2050/š.780mm venkovní špalety v. 2000/š.685 mm Původnost: ano Stav: dožívající Způsob ochrany: zachovat členění, barevnost, nový prvek přizpůsobit již osazeným eurooknům Popis: dřevěné okno špaletové jednokřídlé, otvíravé s nadsvětlíkem, povrchová úprava lak - bílý, okapničky dřevěné lakované - bílé, kování oliva Al, panty Fe, lakované -bílá, ovládání nadsvětlíku pákové			
Návrh realizace: kompletní výměna za nový prvek, dřevěné eurookno se zachováním členění, bez původního obkladu špalety, kování a profilace dle stávajících oken (alt wien), povrchová úprava lak - bílá, vnější křídla s požárními sklem budou zachována, vnitřní sklo mléčné			
Poznámka: profilace lištování skel, klapačky převzít se stávajících nových oken např. v místnosti 3.50			
 			
		vzorové okno	
Schéma, detail:			
