


Objekt:		BUDOVA KRAJSKÉHO ÚŘADU V PLZNI, ŠKROUPOVA 1760/18	
Označení prvku:		Ok 060	
Prvek: okno			
Druh prvku: okno dřevěné, špaletové, dvoukřídle Umístění: místnost č.060, 1.NP, toalety			
Počet prvků: 2			
Základní rozměry: okna v.1250/š.810mm venkovní špalety v. 1220/š.695 mm			
Původnost: ano Stav: dožívající Způsob ochrany: zachovat členění, barevnost, přizpůsobit již osazeným eurooknům			
Popis: dřevěné okno špaletové jednokřídle, dělené v polovině, povrchová úprava lak - bílý, okapničky dřevěné lakované - bílé, kování oliva Al, panty Fe, lakované -bílá, vnitřní sklo průsvitné  nevyhovující těsnost okna, dřevěná profily vnějších křídel poškozeny hnilobou, nefunkční tmelení skel			
Návrh realizace: výměna za nové, dřevěné eurookno se zachováním členění, bez původního obkladu špalety, kování a profilace dle stávajících oken (alt wien), povrchová úprava lak - bílá, vnitřní sklo mléčné			
Poznámka: profilace lištování skel, klapáčky převzít se stávajících nových oken např. v místnosti 3.50			
Schéma, detail:		