


Objekt: BUDOVA KRAJSKÉHO ÚŘADU V PLZNI, ŠKROUPOVA 1760/18	
Označení prvku: Ok 071	
Prvek: okno	
Druh prvku: okno dřevěné, špaletové, trojkřídlé Umístění: místnost č.071 1.NP, chodba	
Počet prvků: 6	
Základní rozměry: okna v.1250/š.1910mm venkovní špalety v. 1200/š.1800 mm	
Původnost: ano Stav: dožívající Způsob ochrany: zachovat členění, barevnost, přizpůsobit již osazeným eurooknům Popis: dřevěné okno špaletové trojkřídlé, otvíravé, povrchová úprava lak - bílý, okapníčky dřevěné lakované - bílé, kování oliva Al, panty Fe, lakované -bílá nevyhovující těsnost okna, dřevěná profily vnějších křídel poškozeny hnilobou, nefunkční tmelení skel	
Návrh realizace: výměna za nové, dřevěné eurookno se zachováním členění, bez původního obkladu špalety, kování a profilace dle stávajících oken (alt wien), povrchová úprava lak - bílá	
Poznámka: profilace lištování skel, klapačky převzít se stávajících nových oken např. v místnosti 3.25 v interiéru je osazena předstěna SDK	

Schéma, detail:

