

Objekt:	BUDOVA KRAJSKÉHO ÚŘADU V PLZNI, ŠKROUPOVA 1760/18
Označení prvku:	<b>Ok 124/2-6</b>
Prvek: okno	
<p>Druh prvku: okno dřevěné, špaletové, dvoukřídlé s nadsvětlíkem</p> <p>Umístění: místnost č. 124, 2.NP, chodba</p> <p>Počet prvků: 6</p> <p>Základní rozměry: okna v.2250/š.1310mm venkovní špalety v. 2205/š.1200 mm</p> <p>Původnost: ano</p> <p>Stav: dožívající</p> <p>Způsob ochrany: zachovat členění, barevnost, nový prvek přizpůsobit již osazeným eurooknům</p> <p>Popis: dřevěné okno špaletové dvoukřídlé, otvíravé s nadsvětlíkem, povrchová úprava lak - bílý, okapničky dřevěné lakované - bílé, kování půlolliva, panty Fe, lakované -bílá, ovládání nadsvětlíku pákové</p>	<p>stávající okno:</p>   <p>vzorové okno</p>
<p><b>Návrh realizace:</b> kompletní výměna za nový prvek, dřevěné eurookno se zachováním členění, bez původního obkladu špalety, kování a profilace dle stávajících oken (alt wien), povrchová úprava lak - bílá</p>	
<p><b>Poznámka:</b></p> <p>profilace lištování skel, klapačky převzít se stávajících nových oken např. v místnosti 3.25</p>	

Schéma, detail:

