






Objekt: BUDOVA KRAJSKÉHO ÚŘADU V PLZNI, ŠKROUPOVA 1760/18	
Označení prvku: Ok 244	
Prvek: okno	 <p>vzorové okno</p>  
Druh prvku: okno dřevěné, špaletové, trojkřídlé	
Umístění: místnost č.244, 3.NP, chodba	
Počet prvků: 7	
Základní rozměry: okna v.1050/š.1900mm venkovní špalety v. 1995/š.1800 mm	 
Původnost: ano	
Stav: dožívající	
Způsob ochrany: zachovat členění, barevnost, přizpůsobit již osazeným eurooknům	
Popis: dřevěné okno špaletové trojkřídlé, otvíravé s nadsvětlíkem, povrchová úprava lak - bílý, okapničky dřevěné lakované - bílé, kování oliva Al, panty Fe, lakované -bílá, ovládání nadsvětlíku pákové  nevyhovující těsnost okna, dřevěná profily vnějších křídel poškozeny hnilobou, nefunkční tmelení skel	<p>int.</p>
Návrh realizace: výměna za nové, dřevěné eurookno se zachováním členění, bez původního obkladu špalety, kování a profilace dle stávajících oken (alt wien), povrchová úprava lak - bílá	
Poznámka: profilace lištování skel, klapačky převzít se stávajících nových oken např. v místnosti 3.25	
Schéma, detail:	