



CENTRÁLNÍ NÁKUP

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Vejrnická 663/56, 318 00 Plzeň

VYŘIZUJE: Jana Dvorská
TEL.: +420 377 224 260
MOB.: +420 777 357 971
E-MAIL: jana.dvorska@cnpk.cz
DATUM: 07. 03. 2014

Č.j. : 1647/14/CN

Spisová zn.: CN/476/CN/13

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1

Dobrý den,

zadavatel **Plzeňský kraj**, se sídlem Škroupova 1760/18, Jiřní předměstí, 301 00 Plzeň, IČ: 70890366, v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Výměna oken v budově Škroupova 18, Plzeň**“ zadávané v otevřeném řízení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ) uveřejněné dne 21. 02. 2014 ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem VZ 481949 a Evidenčním číslem formuláře 7402010081949, předkládá tyto Dodatečné informace č. 1. Zároveň jsou tyto Dodatečné informace č. 1 zveřejněny v systému E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz/contract_display_2215.html).

Na adresu administrátora byly doručeny následující dotazy:

Dotaz č. 1:

Již vyměněná eurookna v budově mají nadsvětlík v provedení otevíravě-sklopný s klikou na straně, projektová dokumentace ale uvažuje pouze se sklopným nadsvětlíkem s klikou nahoře. Co z uvedených možností zohlednit v nabídce?

Odpověď č. 1:

Stanovisko zadavatele:

Dle upřesnění investora by eurookna dvoukřídlá s nadsvětlíkem měla mít nadsvětlík otevíravý tzn. panty a klika na straně. Pouze v kancelářích 160 - 162 4 ks oken bude nadsvětlík otevíravě- sklopný s klikou na straně.

Dotaz č. 2:

Zadávací dokumentace mluví o části nových oken jako o špaletových, o zbytku jako o eurooknech. Z projektové dokumentace ale nelze vyčíst, která z nových oken budou špaletová a která eurookna. Jediným způsobem je rozlišení podle půdorysného řezu u každé z položek. Je možné odvíjet se od tohoto rozlišení?



CENTRÁLNÍ NÁKUP

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Vejpnická 663/56, 318 00 Plzeň

Odpověď č. 2:

Stanovisko zadavatele:

Špaletová okna, v této fázi projektu jsou pouze v kancelářích 261-270 - 17 ks. V projektové dokumentaci jsou špaletová okna v půdorysu vyznačena nejen v řezu, ale i barevně odlišena, v popisu jsou uvedena jako okna špaletová. Ve výpisu oken je uvedený popis jako oken špaletová a v půdorysném řezu je okno nakresleno jako špaletové.

Jana Dvorská

za pověřenou osobu

Centrální nákup, ©
příspěvková organizace
Vejpnická 663/56, 318 00 Plzeň
IČ: 720 46 635