



LEGENDA:

- NOVOSTAVBA
- KOMUNIKACE
- ANGLICKÝ DVOREK
- CHODNÍK
- ZELEŇ

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ:

- SDĚLOVACÍ VEDENÍ PODZEMNÍ
- KANALIZACE BEZ ROZLIŠENÍ
- NOVÉ SÍTĚ:
- AREÁLOVÁ KANALIZACE - PŘELOŽKA
- AREÁLOVÁ KANALIZACE DEŠTOVÁ
- KANALIZACE - PŘEPAD ZE VSAKOVACÍCH BOXŮ
- KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

Výpočet odstupových vzdáleností od ostatních požárních úseků

p _v	l	h _u	I	k ₂	k ₃	p _o	d	p _o *	d*
[kg.m-2]		[m]	[KW.m-2]			[%]	[m]	[%]	[m]
40,0	1,4	2,20	101,87	0,59	0,85	100	2,07	100	2,07 strana 1
40,0	1,5	2,00	101,87	0,59	0,85	100	2,06	100	2,06 strana 2
40,0	1,4	2,20	101,87	0,59	0,85	100	2,07	100	2,07 strana 3
40,0	1,4	2,20	101,87	0,59	0,85	100	2,07	100	2,07 strana 4
20,0	1,5	2,00	70,07	0,86	1,24	100	1,61	100	1,61 strana 5
40,0	1,4	2,20	101,87	0,59	0,85	100	2,07	100	2,07 strana 6
40,0	1,4	2,20	101,87	0,59	0,85	100	2,07	100	2,07 strana 7

Výpočet odstupových vzdáleností u garáže

a _{ue}	l	h _u	I	k ₁₀	k ₁₁	p _o	d	p _o *	d*
[min]		[m]	[KW.m-2]			[%]	[m]	[%]	[m]
15	2,4	2,25	59,37	1,01	1,47	100	1,93	100	1,93 vrata
15	6,5	1,40	59,37	1,01	1,47	68	1,31	68	1,31 okna
15	2,4	2,25	59,37	1,01	1,47	100	1,93	100	1,93 vrata

Posouzení požárně nebezpečného prostoru dle vyhláška č. 23 / 2008 Sb. § 11 : Dle vypočtených odstupových vzdáleností požárních úseku požárně nebezpečný prostor nezasahuje jiný objekt a vlastní požární úsek se nenachází v požárně nebezpečném prostoru jiného objektu. Požárně nebezpečný prostor nezasahuje mimo na pozemek investora.

PPA PLZEŇSKÝ PROJEKTOVÝ A ARCHITEKTONICKÝ ATELIER s.r.o. Barrandova 28, 326 00 Plzeň, tel.:377 481 111, fax:377 441 665, E-mail: ppaa@ppaa.cz		
Arch. návrh	Ing.arch. Václav Drchal, Martin Drpěc	
Odpovědný projektant	Ing. Pavel Slavík	
Vypracoval	Ing. Pavel Slavík	
Objednatel - investor	DSS Liblín, příspěvková organizace, Liblín 1, 33141 Kralovice	
Místo stavby	Areál DSS Liblín, Liblín 1, 33141 Kralovice	
Stavba	Stupeň DUR Datum 10 / 2014 Č. zakázky 1411 / 1	Číslo paré
Profese	B.2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ	
Obsah přílohy	Měřítko 1:250	Č. přílohy 7.