


Soustava: 3+PE,N,50Hz,400/230V,TN-C-S  
Prostředí: Bezpečné AAs,AB5  
Ochrana: Samočinným odpojením od zdroje NN  
pospojením a proud.chráničí

Odp. projektant		Ved. projektant		Techn. kontrola		<div><div></div><div>ELEKTROPROJEKTY</div><div>ING.M.KŘISTEK</div></div> <div>IČO: 428 24 362</div>
ING. KŘISTEK		ING. KŘISTEK				
Místo stavby		Stříbro				
Investor		SÚS Pk, příspě.org., Škroupova 18, Pízeň				
Akce		Přestavba objektu skladu na st.p.č. 1742, k.ú. Stříbro				
Výkres		Světelné rozvody—část 1				
Měřítko		1:100		Č. výkresu		E.O.03
Datum		10/2012		Číslo paré		
Stupeň		SP				
Zakázka						