

SPISOVÁ ZN.: CN/7/CN/15
ČÍSLO JEDN.: 1483/15/CN
VYŘIZUJE: Mgr. Barbora Choulíková
TEL.: +420 377 224 260
MOB.: +420 775 731 351
E-MAIL: barbora.choulikova@cnpk.cz
DATUM: 16. 02. 2015

Uchazečům podlimitní veřejné zakázky:
„Vybavení učebny gastronomie“

Dodatečné informace č. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, se sídlem U Kapličky 761, 342 01 Sušice, IČO: 00077615 (dále jen „zadavatel“), prostřednictvím administrátora (Centrální nákup, příspěvková organizace, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 723, se sídlem Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň, IČO: 72046635), poskytuje všem uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám podlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem **„Vybavení učebny gastronomie“**.

I.


Zadavatel poskytuje všem uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám podlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem **„Vybavení učebny gastronomie“**, a to na základě předchozí žádosti uchazeče podle ustanovení § 49 odst. 2 ZVZ. Zadavatel upřesňuje původní zadávací podmínky tak, jak je dále uvedeno. Poskytnutím níže uvedených dodatečných informací zadavatel nemění, ale pouze zpřesňuje zadávací podmínky.

Dotaz č. 1:

V sekci “8/1 Elektrický konvektomat” je mi vcelku nejasné popis tohoto předmětu. Je zde popsán konvektomat a mezi tímto popisem se nachází popis několika odsávačů par. Když přeju fakt tohoto uspořádání zadání, tak zde požadujete odsávač par “včetně spojovacího potrubí”. Tohle je velmi obecná věc, u které chybí informace o tom, jak dlouhé má toto potrubí být, a proto Vám těžko můžeme nabídnout adekvátní cenu na tyto odsavače.

Odpověď na dotaz č. 1:

K Vašemu dotazu ohledně délky spojovacího potrubí Vám sdělujeme následující:



Odsavače par budou zaústěny do spojovacího potrubí, které bude rozděleno na:

- hlavní řad, průměr potrubí min. 300 mm (nebo jiný profil o stejném průřezu), délka potrubí cca 6m
- přípojky 4x od digestoří, průměr potrubí (nebo jiný profil potrubí) dle vyústění z jednotlivých Vámi navržených digestoří, předpokládaná délka těchto přípojek celkem 8m
- na každém vstupu do hlavního řadu zpětná klapka, na výstupu z budovy vnější zpětná klapka

II.

Vzhledem k tomu, že zadavatel těmito dodatečnými informacemi nezměnil, ani nijak významně neupravil zadávací podmínky, nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení a končí dne **24. 02. 2015 v 09:00 hodin**. Uchazeč je povinen doručit nabídku nejpozději **do 24. 02. 2015 do 09:00 hodin**, a to do sídla administrátora (Centrální nákup, příspěvková organizace, Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň, 3. patro) nebo elektronicky na portále E-ZAK (viz čl. 7 zadávací dokumentace).

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dle ust. § 71 odst. 4 ZVZ v sídle administrátora (Centrální nákup, příspěvková organizace, Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň, 3. patro) v zasedací místnosti č. 9, a to ihned po skončení lhůty pro podání nabídek, tj. dne **24. 02. 2015 od 09:00 hodin**.

V Plzni dne 24. 02. 2015

Centrální nákup,
příspěvková organizace
Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň
IČ: 720 46 635

.....

Mgr. Barbora Choulíková
za administrátora
Centrální nákup, příspěvková organizace