



POZNÁMKY:

Napěťová soustava: TN - C - S, 400 V, 50 Hz ~

Rozvody elektroinstalace ve 4.NP budou provedeny v obvyklém rozsahu celoplastovými kabely CYKY, které budou uloženy ve zdivu pod omítkou, resp. v plastových kabelových žlábech v prostoru podhledů.

Elektrorozvody budou napájeny z nového podružného rozvaděče RP4B.

Navržené osvětlení splňuje podmínky ČSN EN 12 461 - 1: Osvětlení pracovních prostorů. Část 1: vnitřní pracovní prostory

Výše umístění instalačních prvků: spínače - 140 cm

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000 - 4 - 41, ed. 2: automatickým odpojením od zdroje

zodpovědný projektant :	Ing. arch. Václav Mastný	vypracoval / kreslil :	Ing. Ladislav Pilný	ATELIÉR MASTNÝ nám. T. G. Masaryka 9, 301 38 Píseň	
				tel: 377223992 , mastny@mastny.cz IČ: 116 20 595 DIČ: 138 5901260849	
stavebník:				Stodská nemocnice, a.s., Hradecká 600, 333 01 Stod	
akce : Nemocnice Stod - nástavba 4.NP 3.4. - silnoproudé rozvody				datum:	10 / 2014
				stupeň:	DSP
				měřítko:	1 : 50
část :				vykr. č. :	1.
4.NP - elektrorozvody - osvětlení					