



# Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství

Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň



HZSPX0044N0F

Číslo jednací: HSPM- 4902-2/2014 ÚPP  
Datum: 05.12.2014  
Vyřizuje: nprap. Miroslava Šebestová  
oddělení stavební prevence  
Tel.: 950 330 265  
E-mail: miroslava.sebestova@hzspk.cz  
Počet listů: 1  
Přílohy: 1/PD

**Mastný-arch. projektová kancelář,  
nám. T.G.Masaryka 9  
301 38 Plzeň**

## **ZÁVAZNÉ STANOVISKO** dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

**Název stavby:** Nemocnice Stod - nástavba 4. NP  
**Místo stavby:** Stod stp. 720, Hrádecká 600  
**Stavebník - investor:** Stodská nemocnice a.s., Hrádecká 600, 333 01 Stod  
**Předložený druh dokumentace:** Stavební povolení

**Zpracovatel PBŘ:** Ing. Yveta Jílková, číslo ČKAIT-0201236, PBŘ ze dne: 15.10.2014, doplněno 04.12.2014

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci **předloženou dne 14.11.2014** a k této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

### **souhlasné závazné stanovisko s podmínkami.**

#### **Podmínky:**


1. Při ověřování, zda byly dodrženy podmínky požární bezpečnosti staveb, doložit splnění požadavků § 6, § 7 a § 9 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.
2. Při ověřování, zda byly dodrženy podmínky požární bezpečnosti staveb, doložit doklad o kontrole provozuschopnosti vnějších odběrných míst požární vody.

#### **Poučení**

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), si Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.



plk. Ing. Martin Toman  
náměstek krajského ředitele  
pro úsek prevence a CNP