

# KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE PLZEŇSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PLZNI

Adresa Skřetova 15, Plzeň, 30322, tel +420377155111., e-mail: podatelna@khsplzen.cz, ID:samai8a

V Plzni dne 2.12.2014

Č.j. : 25064/25/2014

Vyřizuje : MUDr. Morávková/377155205

Adresát: **MASTNÝ**

**arch. projektová kancelář**

**ing. arch. Václav Mastný**

**Nám. T.G.Masaryka 9**

**301 38 Plzeň**

**Věc: závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni k projektové dokumentaci pro provádění staveb „Nemocnice Stod – Nástavba 4. NP“**

Na základě žádosti Ing. Barbory Walterové, projektová kancelář MASTNÝ, Nám. T.G.Masaryka 9, Plzeň v zastoupení stavebníka Stodská nemocnice a.s., Hradecká 600, Stod, která byla doručena dne 14.11.2014 pod č.j. 25064/25/2012, posoudila Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění a § 4 odst. 2 písm. a) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) žádost o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro provádění staveb „Nemocnice Stod – Nástavba 4. NP“.

S předloženou projektovou dokumentací pro provádění staveb „Nemocnice Stod – Nástavba 4. NP“ se **s o u h l a s í**.

## **Odůvodnění**

Stavba slouží jako zdravotnické zařízení s ambulantní i lůžkovou částí. Stavebními úpravami bude provedena nástavba na křídle A v jihovýchodní části objektu. Nástavba bude napojena na stávající část 4. NP ve střední části objektu. Ostatní prostory, okolí objektu a pozemek investoru se v rámci navrhovaných stavebních úprav měnit nebude. Funkční náplň se nezmění.

Nástavba budou umístěny kanceláře vedení nemocnice a administrativy. Dále je zde navržena technologie VZT pro výhledově budovanou JIP o patro níže.

Navržena jsou – zasedací místnost, kancelář - mzdy, kancelář - finanční, kancelář – ekonomické, sekretariát, ředitel, 2 místnosti primářů, kancelář s vlastním WC a umyvadlem, kancelář s umyvadlem, 4 kanceláře, 4x strojovna, výtah, kuchyňka, za ní sklad, sprcha, WC páni s 2 umyvadly, pisoárem a kabinou, WC dámy s 2 umyvadly, 2 kabinami a úklidovou komorou.

Telefax  
(+420) 377 323 894

E-mail: khs.plz@khsplzen.cz  
Internet: [www.khsplzen.cz](http://www.khsplzen.cz)

Bankovní spojení  
ČNB Plzeň- město  
běž. ú. 24920-311/0710

IČO  
71009299

Na sociálním zařízení (WC, sprcha, úklidová komora) bude položena keramická dlažka a provedeny keramické obklady do výše 2000 mm.

Kromě VZT pro plánovanou JIP bude provedeno odklimatizování kanceláří VRV systémem s tepelným čerpadlem, odvětrání sociálního zařízení (prostor pisoáru, kabinek WC, sprchy), úklidové komory (bude navíc odvětrána mřížkou ve dveřích) a kuchyňky. Ostatní prostory jsou odvětrány přirozeně. Výjimkou je sklad za kuchyňkou, který bude odvětrán mřížkou ve dveřích).

Zabránit nepříznivému působení hluku a otřesů na lidský organismus a snížit intenzitu hluku a otřesu pod přípustnou mez je účelem protihlukových a protiotřesových opatření. Vzduchotechnická zařízení jsou podle potřeby opatřena tlumiči hluku, aby akustický výkon šířený vzduchovodem nepřesáhl veličiny povolené zákonem 272/2011. Vzduchovody ve strojovně vzduchotechniky jsou protihlukově izolovány. Zvuková izolace strojovny vzduchotechniky a chlazení je zajištěna stavební profesí. Jednotlivé potrubní rozvody jsou od ventilátoru odděleny pružnými tlumícími vložkami. Vzduchovody jsou na závěsech podloženy pryží, v prostupech stavební konstrukcí jsou obaleny tlumícím materiálem. Ventilátory jsou pružně uloženy na izolátorech. Jednotky uložené na základových rámech jsou podloženy pryží. Ve strojovnách klimatizace jsou plovoucí podlahy.

Osvětlení bude přirozené, doplněné umělým, v prostorách uvnitř dispozice bude umělé.

Vytápění bude teplovodní otopnými tělesy, napojené na stávající rozvody.

Na stávající rozvody budou napojeny též rozvody TUV a SV a kanalizace.

Kladné závazné stanovisko k předložené projektové dokumentaci opírá orgán ochrany veřejného zdraví o zjištění, že zpracování projektové dokumentace je v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.



MUDr. Ivana Morávková  
vedoucí oddělení epidemiologie Plzeň-jih  
KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

**Krajská hygienická stanice  
Plzeňského kraje se sídlem v Plzni  
Skrětova 15, 303 22 PLZEŇ**