



SOUSTÁVA: 3+PE,N,50Hz,400/230V,TN–C–S
PROSTŘEDÍ: BEZPÉČNÉ AA5,AB5
OCHRANA: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE NN
POSPOJENÍM A PROUD.CHRÁNIČI

Odp. projektant		Ved. projektant		Techn. kontrola		IČO: 428 24 362	
ING. KRÍSTEK		ING. KRÍSTEK				ELEKTROPROJEKTY	
Místo stavby		Stříbro				ING.M.KRÍSTEK	
Investor		SÚS Pk, příspě.vorg, Škroupova 18, Pízeň				M.tel:+420604200014 e/mail:miroslovkrístek@seznam.cz	
Akce		Přestavba objektu skladu na st.p.č. 1742, k.ú. Stříbro				Pláně u M.L. Těpelské 748	
Výkres		Světelné rozvody—část 2		Formát		Číslo poré	
				Datum			
				Stupeň			
				Zakázka			
Měřítko		1:100		Č. výkresu		E0.04	