


Poznámka:
Rozvody teplé a studené vody provedeny z PP trubek typ 3 PN 16 příslušných rozměrů, opatřených návlekovou tepelnou izolací. Při zabudování vedení do konstrukcí je třeba věnovat pozornost možnosti délkové roztlačnosti potrubí. Rozvody vedeny převážně v příčkách a na závěsech.
Požární vodovod z ocel.PZ trubek JS 6/4" a 5/4"

Vedoucí projektu		Vypracoval		Ing. Jan Rössler <i>Projektová činnost ve výstavbě</i> <i>Na Terasě 1914, 347 01 Tachov</i> <i>IČO:46801316, tel.:602 470086</i>	
Ing. Rössler					
Investor	SÚS Pk, příspě.org., Škroupova 18, Plzeň				
Místo stavby	Stříbro				
Přestavba objektu skladu na st.p.č. 1742, k.ú. Stříbro				Formát	2A4
				Měřítko	1:100
				Číslo zakázky	12-37
				Datum	10/2012
Půdorys I.NP - vodovod				Číslo kopie	Číslo výkresu
					1.4.e.3