



SOUSTAVA: 3+PE,N,50Hz,400/230V,TN–C–S
PROSTŘEDÍ: BEZPEČNĚ AA5,AB5
OCHRANA: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE NN
POSPOJENÍM A PROUD.CHRÁNIČI

Odp. projektant		Ved. projektant		Techn. kontrola		IČO: 428 24 362	
ING. KRÍSTEK		ING. KRÍSTEK				ELEKTROPROJEKTY	
Místo stavby		Stříbro				ING. M. KRÍSTEK	
Investor		SÚS Pk, příspěvk., Škroupova 18, Plzeň				Místo: +420604200014 e-mail: mlrosdyvkristek@seznam.cz	
Akce		Přestavba objektu skladu na st.p.č. 1742, k.ú. Stříbro				Pláně u M.L. Tepelské 748	
Výkres		Rozvaděč RO		Formát		Číslo paré	
				Datum		10./2012	
				Stupeň		SP	
				Zakázka			
Měřítka		Č. výkresu		EO.07			