

Dotaz č. 1 a odpověď zadavatele č. 1 (dodatečná informace č. 1)

Název veřejné zakázky: „Rekonstrukce osvětlení – Nerudova 33, Plzeň“

Zadavatel: Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33, IČ: 00520152

Dotaz č. 1:

- 1) *chtěl bych se zeptat na pár věcí ohledně výše uvedené akce. V technické zprávě je jiný počet svítidel než je v textovém dokumentu v přílohách. Nevím, co platí. Řekl bych ale že platí to, co je napsáno v TZ, protože se jedná o výměnu světel ve 14 učebnách, těžko tam bude 30 ks svítidel pro nasvětlení tabulí, jak to je uvedeno v textovém dokumentu. Jednoduše podle mě výkaz uvažuje o výměnu v 15 učebnách a ne ve 14, jak popisuje poptávka.*
- 2) *Nabídka musí být zpracována do připraveného dokumentu nebo ji můžeme vytvořit v našem oceňovacím programu?*

Odpověď zadavatele č. 1 (dodatečná informace č. 1):

ad 1) Ve výkazu výměr je správný počet svítidel na 15 tříd + kancelář. Demontáže jsou také v pořádku. V technické zprávě (pravděpodobně chybným kopírováním) není uvedena učebna č. 6.

ad 2) Nabídka může být vytvořena i ve vlastním oceňovacím programu.

Přílohou těchto dodatečných informací je opravená technická zpráva a výkaz výměr, který je náhradou za přílohu č. 7. Uchazeči v nabídce předloží tento oceněný výkaz výměr (možno vytvořit i ve vlastním programu; oceněny musí být všechny položky částkou vyšší než 0,00 Kč). Příloha č. 7 se tímto ruší.

V Plzni dne 21.06.2012


Centrální nákup, příspěvková organizace
Veřejnická 663/56, 318 00 Plzeň
IČ: 720 46 635

Mgr. Lukáš Holub
odborný referent