

	RP1.1 stávající hlavní patronový rozvaděč 1.NP		pohybový spínač
	R11 stávající rozvaděč stávající přístavby		vypínač jednopólový, řazení 1
	R12 nový rozvaděč přístavby		přepínač sériový, řazení 5
	RPBZ stávající rozvaděč požárně bezpečnostních zařízení		přepínač střídavý, řazení 6
	RTVZT1/1,2/ rozvaděč VZT zařízení č.1 /2ks/ 230V, 200W /dod. technologie/		přepínač křížový, řazení 7
	ventilátor 230V, 24W s doběhovým relé, spouštění pohybovým spínačem		zásuvka 230V, 16A
		•	krabicová rozvodka
	zásuvka televizní koncová		svítidlo venkovní nástěnné dle výběru investora
	vytrubkování pro sdělovací rozvody 2x tr.PVC 2323, kr.K097/5		svítidlo pro trvalé nouzové osvětlení, 60 minut 11W, 230V, IP42 vč. piktogramů
			svítidlo pro trvalé nouzové osvětlení, 60 minut 11W, 230V, IP65 vč. piktogramů
	svod okapový, kabel topný, 15m, 250W		svítidlo zářivkové /stropní, nástěnné/ 230V, 40W, tř.II
	zařízení pro ohřev střešní vpusť 230V, 20W /dod. technol/		svítidlo zářivkové stropní přisazené, s Al mřížkou 230V, 1x36W
	venkovní čidlo teploty Dewireg, napojení kabelem Cu stíněným 7Cx1,5		svítidlo zářivkové stropní přisazené, s Al mřížkou 230V, 2x36W

přístroje:
1/1-1
číslo vypínače /u svítidel/
pořadové číslo přístroje v okruhu
číslo okruhu

vypínače 1m nad podlahou
zásuvky min. 0,2m nad podlahou, max 1m nad podlahou
/viz technická zpráva, prostory pro imobilní osoby/

LEGENDA

STAVBA:	PŘÍSTAVBA, STAVBNÍ ÚPRAVY – JIDELNA, TERASA DOZP Bystřice nad Úhlavou č.p.44, st.p.č.81/1 – k.ú.Bystřice nad Úhlavou				
INVESTOR:	DOZP Bystřice nad Úhlavou, příspěvková organizace, Bystřice nad Úhlavou 44, 340 22 Mýrsko, IČ: 49207300				
PROJEKT:	Elektro	DÚR+DSP	D.1.4.d)		
PŘÍLOHA:	E4.Legenda				
0	měřítko: 0	listů: 1	list: 1	datum: 12/2015	
VYPRACOVAL:	Elektroprojekt ing Jiří Široký, 331 52 Dolní Bělá 141, mob: 723004220				