


RO

36 modulů na povrch

400V, 50Hz, TN-S, 10kA



Legenda:

V vypínač trojpólový

FL proudový chránič s nadproudovou ochranou 16(10)/1N/30mA

F7 proudový chránič 40/4N/30mA

akce:

**Sklady posypového materiálu  
v areálu SUS - středisko Rokycany**

místo stavby:	Roháčova 773, 337 01 Rokycany Areál SUS Rokycany, parc. č. 299, 3960, 4280	ved. projektant:	Ing. J. Korelus
zadavatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ: 720 53 119	zodp. projektant:	Ing. P. Štengl
		vypracoval:	Ing. P. Štengl
		stupeň projektu:	DRS
		zakázka číslo:	číslo paré:
část	D.1.4.a. ELEKTROINSTALACE	formát:	1 x A4
		datum:	01/2016
obsah:	ROZVADĚČE	měřítko:	
		číslo přílohy:	03.
Ing. Pavel Štengl, e-mail. paja.stengl@seznam.cz			