

ZAŘÍZENÍ ELEKTROTECHNIKY	MJ	počet
<b>SPECIFIKACE MATERIÁLU</b>		
<b>A0. Demontáž stávajících elektrorozvodů v 1np</b>	kpl	1,0
světelné rozvody a osvětlení		
zásuvkové, slaboproudé a technol.rozvody		
<b>A01. ÚPRAVA V RH-sít' , V ROZVODNÉ NN V 1PP</b>	kpl	1,0
Vyhledání místa pro dozbrojení ev. rozšíření o nové pole rozvodnice	kpl	1,0
Dozbrojení rozvaděče RH-jistič s char B 80A/3	ks	2,0
hlavní ochranná přípojnice HOP-bez výkresové dokumentace	ks	1,0
<b>A. DODÁVKA ROZVADĚČŮ</b>		
<b>A1. ROZVADĚČ RN1</b>		
Rozvaděč, zapuštěný, oceloplechový-100 modulů (včetně RES)	ks	1,0
napěť.soustava:TNC-S,3+PE+N,400V/230V,50Hz,stř.		
rozměr: 1000/800/200		
ochrana proti neb.dotyku :samočinným odpojením od zdroje		
<b>Výzbroj: Jističe s charakteristikou B pokud není uvedeno jinak</b>		
hlavní vypínač 100A/3	ks	1,0
jistič 50A/3	ks	1,0
jistič 16A/1	ks	4,0
jistič 10A/1	ks	3,0
chránič čtyřpólový 25A s citlivostí 30mA	ks	1,0
chránič s jističem dvoupólový 10A s citlivostí 30mA	ks	1,0
přípojnice	ks	5,0
přepět.ochrana B+C stupeň	ks	1,0
svorky a pomocný konstrukční materiál		
<b>B. OSVĚTLENÍ:</b>		
svítidlo žárovkové IP20	ks	3,0
svítidlo nástěnné žárovkové IP 20 nad umyvadlo	ks	1,0
svítidlo zářivkové IP44, 2x36W s nouzovým modulem a pohyb. Čidlem	ks	1,0
svítidlo zářivkové IP20, 2x36W	ks	6,0
svítidlo zářivkové IP20, 2x36W s nouzovým modulem	ks	3,0
nouzové orientační osvětlení	ks	2,0
<b>C. MONTÁŽNÍ MATERIÁL</b>		
<b>C1. KABELY-pouze hrubé odhady ,fakturovat dle skutečnosti</b>		
CYKY 5Jx16	m	70,0
CYKY 5Jx10	m	25,0
CYKY 3Jx1,5	m	250,0
CYKY 3Jx2,5	m	200,0
CYKY 20x1,5	m	100,0
CYKY 30x1,5	m	100,0
CY4	m	50,0
<b>C2. VYPÍNAČE 230V/10A</b>		
jednopolový IP20	ks	5,0
střídavý IP20	ks	2,0
sériový IP20	ks	4,0
<b>C3. ZÁSUVKY 230V/16A</b>		
zásuvka 230V/16A, IP20 dvojité	ks	8,0
<b>C4.POMOCNÝ UPEVNŮVACÍ A MONTÁŽNÍ MATERIÁL ,fakturovat dle skutečnosti</b>		
krabice přístrojové	dle skut.	30,0
krabice odbočné	dle skut.	30,0
kabelový stoupací žebřík pro silno 100/5	m	5,0
pomocný upevňovací materiál	dle skut.	
bernard svorky vč.pásku	ks	5,0
<b>D. Systém strukturované kabeláže -DATA</b>		
vyhledání stávajícího telefonního rozvaděče	kpl	1,0
kabel TCEPKPFLE 1X4X0,8 v trubce d20	m	50,0
19" rozvaděč strukturované kabeláže RACK 12u	ks	1,0

switch 22portů	ks	1,0
patch panely	ks	1,0
kabel UTP CAT 5e v trubce d20	m	200,0
zásuvka telefonní	ks	1,0
zásuvka sdružená telefonní a počítačová	ks	3,0