


- LEGENDA ZNAČENÍ:**
- ŘEŠENÁ OBLAST STAVEBNÍ ČÁSTI
 - STÁVAJÍCÍ**
 - KABELÁŽ STÁVAJÍCÍ EPS
 - EPS** - STÁVAJÍCÍ ÚSTŘEDNA EPS APOLLO F2, .
 - SIRÉNA
 - TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ
 - TEPLTNÍ HLÁSIČ
 - OPTICKÝ HLÁSIČ
 - NOVÉ**
 - OHNI RETARDUJÍCÍ KABEL J-Y(S)tY 2x1x0,8
 - STÍNĚNÝ OHNI ODOLNÝ, BEZHALOGENOVÝ A PLAMEN NEŠÍŘÍCÍ KABEL ODOLNOST PROTI PLAMENI B2CA-s1-d0 (SPLŇUJE ČSN IEC 60331) (KTPO a Tablo EPS 8žil, OPPO 13žil)
 - PŘÍPRAVA ROZVODŮ EVAKUAČNÍHO ROZHLASU (CHKE-R 7X1,5)
 - EPS** - ÚSTŘEDNA EPS APOLLO APOLLO F1-F6, SKŘÍŇ SE ZDROJEM B1 PRO AŽ 6 LINKOVÝCH KARET OSAZENÝ BUDOU 3 POZICE LINKOVÝCH KARET, KAŽDÁ PRO AŽ 126 HLÁSIČŮ
 - SIRÉNA
 - VÝSTUP PRO POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ - OVLÁDÁ EPS
 - TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ
 - TEPLTNÍ HLÁSIČ
 - OPTICKÝ HLÁSIČ
 - OPTICKÝ HLÁSIČ S IZOLAČNÍ PATICÍ
 - PŘÍDRŽNÝ ELEKTROMAGNET NA DVEŘE - OVLÁDÁ EPS
 - TABLO** - TABLO ÚSTŘEDNY EPS
 - ZDP** - ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU
 - ER** - ÚSTŘEDNA POŽÁRNÍHO EVAKUAČNÍHO ROZHLASU S NUCENÝM POSLECHEM
 - KTPO - KLÍČOVÝ TREZOR POŽÁRNÍ OCHRANY
 - OPPO** - OPPO - OBSLUŽNÉ POPE POŽÁRNÍ OCHRANY
 - SVĚTELNÝ MAJÁK

POZNÁMKA:

- NOVĚ INSTALOVANÉ PRVKY SYSTÉMU EPS BUDOU PLNĚ KOMPATIBILNÍ SE STÁVAJÍCÍM SYSTÉMEM (APPOLO)
- TLAČÍTKOVÉ HLÁSIČE BUDOU NA STĚNĚ VE VÝŠCE 1,2 AŽ 1,5m NAD UROVNÍ PODLAHY
- STÁVAJÍCÍ ÚSTŘEDNA EPS BUDE PŘESUNUTA Z 2NP MÍSTNOSTI SESTERNY DO 1NP MÍSTNOSTI RECEPCE (SAMOSTATNÝ POŽÁRNÍ ÚSEK)
- STÁVAJÍCÍ ÚSTŘEDNA EPS APOLLO F2 BUDE VYMĚNĚNA ZA APOLLO F1-F6
- STÁVAJÍCÍ SMYČKY HLÁSIČŮ S1 A S2 BUDOU PRODLOUŽENY K NOVÉ POUZICI ÚSTŘEDNY
- PROSTUPY V POŽÁRNĚDĚLÍCÍCH KONSTRUKCÍCH BUDOU UTĚSNĚNY POŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI ODPOVÍDAJÍCÍCH HODNOT POŽ. ODOLNOSTI
- HLÁSIČE V 5NP SE PŘESUNOU NA NOVOU SMYČKU Č.3 A SMYČKA Č.2 SE UZAVŘE VE 4NP

VYPRACOVAL		ZODP. VEDOUCÍ	AUT. PROJEKTANT	 KETNET .cz Vilémovská 1602, Tachov tel.: +420 374 725 552 email: info@ketnet.cz IČ: 26 33 03 26 DIČ: CZ 26 33 03 26	
Ing.Vratislav Bambas		Ing.Vratislav Bambas	Jaroslav Černý		
INVESTOR	Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň - JižníPředměstí				
MÍSTO STAVBY	Nemocnice následné péče Svatá Anna s.r.o., Kyjovská 607, 348 15 Planá				
Stavební úpravy a přístavba výtahu nemocnice Sv. Anny, p.č.st. 681/1, k.ú. Planá u Mariánských Lázní				FORMÁT	6x A4
Slaboproudé rozvody				DATUM	01/2016
Elektronická požární signalizace (EPS) a ZDP				Č. ZAKÁZKY	
				MĚŘÍTKO	1: 100
EPS - PŮDORYS 5NP				Č.KOPIE	Č. VÝKRESU D.1.4.b/04