

**LEGENDA ZNAČENÍ:**  
- ŘEŠENÁ OBLAST STAVEBNÍ ČÁSTI

**STÁVAJÍCÍ**  
- KABELÁŽ STÁVAJÍCÍ EPS

**EPS** - STÁVAJÍCÍ ÚSTŘEDNA EPS APOLLO F2, .  
- SIRÉNA  
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ  
- TEPLOTNÍ HLÁSIČ  
- OPTICKÝ HLÁSIČ


**NOVÉ**  
- OHNI RETARDUJÍCÍ KABEL J-Y(St)Y 2x1x0,8  
- STÍNĚNÝ OHNI ODOLNÝ, BEZHALOGENOVÝ A PLAMEN NEŠÍŘÍCÍ KABEL  
ODOLNOST PROTI PLAMENI B2CA-s1-d0 (SPLŇUJE ČSN IEC 60331)  
(KTPO a Tablo EPS 8žil, OPPO 13žil)  
- PŘÍPRAVA ROZVODŮ EVAKUAČNÍHO ROZHLASU (CHKE-R 7X1,5)

**EPS** - ÚSTŘEDNA EPS APOLLO APOLLO F1-F6, SKŘÍŇ SE ZDROJEM B1 PRO AŽ 6 LINKOVÝCH KARET  
OSAŽENY BUDOU 3 POZICE LINKOVÝCH KARET, KAŽDÁ PRO AŽ 126 HLÁSIČŮ

- SIRÉNA  
- VÝSTUP PRO POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ - OVLÁDÁ EPS  
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ  
- TEPLOTNÍ HLÁSIČ  
- OPTICKÝ HLÁSIČ  
- OPTICKÝ HLÁSIČ S IZOLAČNÍ PATICÍ  
- PŘÍDRŽNÝ ELEKTROMAGNET NA DVEŘE - OVLÁDÁ EPS

**TABLO** - TABLO ÚSTŘEDNY EPS  
**ZDP** - ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU  
**ER** - ÚSTŘEDNA POŽÁRNÍHO EVAKUAČNÍHO ROZHLASU S NUCENÝM POSLECHEM  
- KTPO - KLÍČOVÝ TREZOR POŽÁRNÍ OCHRANY  
**OPPO** - OPPO - OBSLUŽNÉ POPE POŽÁRNÍ OCHRANY  
- SVĚTELNÝ MAJÁK

**POZNÁMKA:**  
- NOVÉ INSTALOVANÉ PRVKY SYSTÉMU EPS BUDOU  
PLNĚ KOMPATIBILNÍ SE STÁVAJÍCÍM SYSTÉMEM (APPOLO)  
- TLAČÍTKOVÉ HLÁSIČE BUDOU NA STĚNĚ VE VÝŠCE  
1,2 AŽ 1,5m NAD UROVNÍ PODLAHY  
- STÁVAJÍCÍ ÚSTŘEDNA EPS BUDE PŘESUNUTA Z 2NP MÍSTNOSTI SESTERNY  
DO 1NP MÍSTNOSTI RECEPCE (SAMOSTATNÝ POŽÁRNÍ ÚSEK)  
- STÁVAJÍCÍ ÚSTŘEDNA EPS APOLLO F2 BUDE VYMĚNĚNA ZA APOLLO F1-F6  
- STÁVAJÍCÍ SMYČKY HLÁSIČŮ S1 A S2 BUDOU PRODLOUŽENY K NOVÉ POUZICI ÚSTŘEDNY  
- PROSTUPY V POŽÁRNĚDĚLÍCÍCH KONSTRUKCÍCH BUDOU UTĚSNĚNÝ POŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI  
ODPOVÍDAJÍCÍCH HODNOT POŽ. ODOLNOSTI

VYPRACOVAL		ZODP. VEDOUCÍ	AUT. PROJEKTANT		 <div><b>KETNET</b>.cz Vilemova 1602, Tachov tel.: +420 374 725 552 email: info@ketnet.cz IČ: 26 33 03 26 DIČ: CZ 26 33 03 26</div>	
Ing.Vratislav Bambas		Ing.Vratislav Bambas	Jaroslav Černý			
INVESTOR	Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň - JižníPředměš					
MÍSTO STAVBY	Nemocnice následné péče Svatá Anna s.r.o., Kyjovská 607, 348 15 Planá					
<b>Stavební úpravy a přístavba výtahu nemocnice Sv. Anny, p.č.st. 681/1, k.ú. Planá u Mariánských Lázní</b> <b>Slaboproudé rozvody</b> <b>Elektronická požární signalizace (EPS) a ZDP</b>					FORMÁT	2x A4
					DATUM	01/2016
					Č. ZAKÁZKY	
					MĚŘÍTKO	
EPS - PŮDORYS 2NP					Č.KOPIE	Č. VÝKRESU D.1.4.b/02



**KETNET**.cz  
Vilémovská 1602, Tachov  
tel.: +420 374 725 552  
email: info@ketnet.cz  
IČ: 26 33 03 26  
DIČ: CZ 26 33 03 26