

naše č.j.: 5126/16/SÚSPK-P
vyřizuje: Markéta Froňková
tel.: 377 172 502
e-mail: marketa.fronkova@suspk.eu
datum: 13.06.2016

DODATEČNÉ INFORMACE č. 1

ZADAVATEL: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Sídlem: Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Jednající: Bc. Pavlem Panuškou, generálním ředitelem
IČ: 720 53 119

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „III/18027 Štěnovice - Čížice“

Zadavatel obdržel následující dotazy týkající se zadávací dokumentace a zveřejňuje odpovědi formou Dodatečných informací č. 1 následovně:

Dotaz č. 1

Ve výkazu výměr části III/18027 Štěnovice-Čížice – celoplošná oprava krytu se nachází položky pro pokládku asfaltových vrstev z modifikovaných směsí (pol.č. 18-Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu, pol.č. 19-Vyrovnání asfalt.beton ACL 22 cca tl 10 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu a pol.č. 20-Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu). Nicméně ve vzorovém řezu jsou všechny tyto směsi uvedeny jako nemodifikované, pouze s označením +.

Má uchazeč u výše uvedených položek (pol.č. 18-20) ocenit modifikované směsi nebo směsi nemodifikované, označené +?

Odpověď:

Veškeré vrstvy budou modifikované

Dotaz č. 2

Ve výkazech výměr části Štěnovice-Dopravní zklidnění ulice Čížická, SO 110 se nachází položka č. 13-Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu, dále pak pol.č. 14-Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu. U obou položek se jedná o pokládku živichných vrstev s tím, že obrusná vrstva z ACO 11 má být modifikovaná a ložná vrstva z ACL 16 nemodifikovaná. Nicméně ve vzorovém příčném řezu jsou obě vrstvy označeny jako nemodifikované, pouze se směsi označenými +.

Má uchazeč ocenit směsi podle výkazu výměr (obrusné ACO 11 jako modifikované a ložné ACL 16 jako nemodifikované) a nebo podle vzorového řezu (obě vrstvy jako nemodifikované, pouze se směsi s označením +)?

Odpověď:

Veškeré vrstvy budou modifikované

Dotaz č. 3

Ve výkazech výměr části Štěnovice-Dopravní zklidnění ulice Čížická, SO 120 se nachází položka č. 34- Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu, dále pak pol.č. 35- Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu. U obou položek se jedná o pokládku živých vrstev s tím, že ohrusná vrstva z ACO 11 i ložná vrstva z ACL 16 má být oceněna jako nemodifikovaná. Ve vzorovém příčném řezu jsou obě vrstvy označeny jako nemodifikované, pouze se směsí označenými +. Stejně je to i u SO 130 v položkách č. 55- Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu a č. 56- Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu.

Má uchazeč skutečně ocenit výše popsané položky jako nemodifikované, přestože v SO 110 (viz otázka č. 3) je ohrus modifikovaný?

Odpověď:

Veškeré vrstvy budou modifikované

Dotaz č. 4

Ve výkazu výměr části Štěnovice-Dopravní zklidnění ulice Čížická, SO 120 se nachází položka č. 83- Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná I tř. 1t=4,0m². Tato položka je položkou materiálovou a jedná se tudíž o dodání kostky 10/12, která má sloužit k zdláždění nového ostrůvku. Nikde ve výkazu výměr však není položka pro pokládku této kostky.

Doplní zadavatel položku pro kladení žulové kostky 10/12 do výkazu výměr?

Odpověď:

Doplněna položka do výkazu výměr části Štěnovice-Dopravní zklidnění ulice Čížická, SO 120 pol. č. 57 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl. 50 mm.

V důsledku zveřejnění dodatečných informací č. 1 zadavatel posunuje termín odevzdání nabídek na den **7.7.2016 do 10.00 hod.**

Na základě výše uvedeného se mění zadávací podmínky v čl. 16.1. a 17.1., a to následovně:

Čl. 16.1. zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky zní po změně takto:

16.1. Lhůta pro podání nabídky

Lhůta pro podání nabídky je stanovena **do 10:00 hod dne 7.7.2016.**

Čl. 17.1. zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky zní po změně takto:

17.1. Obálky s nabídkami uchazečů budou otevřeny ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek na jednání komise konaném **dne 07.07.2016 od 10:00 hodin** v zasedací místnosti č. 626, 5. patro budovy Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň

Zadavatel současně upozorňuje, že dne 13.6.2016 nahrazuje původní znění zadávací dokumentace a soupisu prací uveřejněné na profilu zadavatele dne 3.6.2016 za znění s výše uvedenými změnami.

Bc. Pavel Panuška

generální ředitel

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.