

LEGENDA

PLOCHA FASÁDY BEZ OMÍTKY

OPRAVA OMÍTKY
- Z FASÁDY BUDE NA POŠKOZENÝCH MÍSTECH PROVEDENO MECHANICKÉ ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÉ VRSTVY OTLUČENÍM (PŘEDPOKLAD 10% PLOCHY FASÁDY)
- NÁSLEDNĚ CELOPLOŠNÉ OČIŠTĚNÍ HORKOU TLAKOVOU VODOU (MAX. 60° C, 60 bar) S FASÁDNÍM ČISTÍCÍM PROSTŘEDKEM
- POŠKOZENÁ MÍSTA BUDOU DOPLNĚNA PODLE PŮVODNÍHO ČLENĚNÍ JÁDROVOU OMÍTKOU
- PO VYZRÁNÍ JÁDROVÉ OMÍTKY BUDE PROVEDENA ŠTUKOVÁ STĚRKA BÍLÁ
- PO ÚPLNÉM VYZRÁNÍ PROVÉZT PENETRACI SILIKÁTOVÝM PODKLADNÍM NÁTĚREM
- SILIKÁTOVÝ NÁTĚR, ODSTÍN VIZ BAREVNÉ POHLEDY

PŘEDPOKLAD CELOPLOŠNÉHO ODSEKÁNÍ OMÍTKY
- Z FASÁDY BUDE NA ÚROVEŇ ŘÍMSY NAD 1.NP PROVEDENO CELOPLOŠNÉ MECHANICKÉ ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÉ VRSTVY OTLUČENÍM, PROŠKRÁBÁNÍ SPÁR DO HL. MIN. 20 mm, NÁSLEDNĚ MODELÁŽ ČLENĚNÍ FASÁDY (BOSÁŽE, ŠAMBRÁNY)
- BUDE PROVEDEN VÍCEVRSTVÝ CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM SANAČNÍCH OMÍTEK V TL. 50 mm
  - SKLADBA: PODKLADNÍ PODHOZ, JÁDROVÁ SANAČNÍ OMÍTKA, SANAČNÍ ŠTUK
- PO VYZRÁNÍ SOUVRSTVÍ PROVÉZT PENETRACI VYSOCE PROPUSTNÝM, NAPŘ. SILIKÁTOVÝM PODKLADNÍM NÁTĚREM
- SILIKÁTOVÝ NÁTĚR VHODNÝ NA SANAČNÍ OMÍTKY S MIKROVLÁKNY, ODSTÍN VIZ BAREVNÉ POHLEDY

ZDIVO BEZ OMÍTKY
- BUDE PROVEDENO MECHANICKÉ OČIŠTĚNÍ ZDIVA, PROŠKRÁBÁNÍ SPÁR DO HL. MIN. 20 mm, NÁSLEDNĚ MODELÁŽ ČLENĚNÍ FASÁDY (BOSÁŽE, ŠAMBRÁNY)
- BUDE PROVEDEN VÍCEVRSTVÝ CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM SANAČNÍCH OMÍTEK V TL. 50 mm
  - SKLADBA: PODKLADNÍ PODHOZ, JÁDROVÁ SANAČNÍ OMÍTKA, SANAČNÍ ŠTUK
- PO VYZRÁNÍ SOUVRSTVÍ PROVÉZT PENETRACI VYSOCE PROPUSTNÝM, NAPŘ. SILIKÁTOVÝM PODKLADNÍM NÁTĚREM
- SILIKÁTOVÝ NÁTĚR VHODNÝ NA SANAČNÍ OMÍTKY S MIKROVLÁKNY, ODSTÍN VIZ BAREVNÉ POHLEDY

LEGENDA

SILIKÁTOVÁ FASÁDNÍ BARVA, ODSTÍN DLE STO 31308

SILIKÁTOVÁ FASÁDNÍ BARVA, ODSTÍN DLE STO 33111

SILIKÁTOVÁ FASÁDNÍ BARVA, ODSTÍN DLE STO 32223

MV - ARCHIKON SPOL. S R.O.
nám. M. Horákové 2, 326 00 Plzeň, tel.: 377 244 451, e-mail:mvachuda@centrum.cz

VYPRACOVAL	M. VACHUDA	Vachuda
HIP - KONTROLOVAL	ING. ARCH. M. VACHUDA	
ZODP. PROJEKTANT	ING. ARCH. M. VACHUDA	
ZAKÁZKA	DOKUMENTACE	PD
A 0316	DATUM	05/2016
POZNÁMKY	FORMÁT	MĚŘÍTKO
	4 A4	1:100

OBJEDNATEL	Dětský domov, Horšovský Týn, Nová Ves 1, 346 01 Horšovský Týn
MÍSTO	Nová Ves 1, 346 01 Horšovský Týn
NÁZEV	DĚTSKÝ DOMOV, HORŠOVSKÝ TÝN – OPRAVA FASÁD HLAVNÍHO OBJEKTU VČETNĚ NAVAZUJÍCÍCH PŘÍSTAVEB
OBJEKT	SO - 01
VÝKRES	Severní fasáda - stávající stav a navržené úpravy
KOPIE	

DÍL	ČÁST	ČÍSLO VÝKRESU
D	D.1.1	D.1.1.5