

**SÚSPK**

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

naše č.j.: 7043/16/SÚSPK-P
vyřizuje: Ludmila Kvardová
tel.: 377 172 412
e-mail: ludmila.kvardova@suspk.eu
datum: 15.8.2016

DODATEČNÉ INFORMACE č. 1

ZADAVATEL: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Sídlem: Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Jednající: Bc. Pavlem Panuškou, generálním ředitelem
IČ: 720 53 119

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „II/232 Břasy-Liblín, dokončení“

Zadavatel obdržel dne 12.8.2016 následující dotazy a zveřejňuje odpovědi formou Dodatečných informací č.1 následovně:

Dotaz č.1:

V zadávací dokumentaci je uvedeno, že vodorovné značení bude provedeno stříkaným plastem. Vzhledem ke zkušenostem s aplikací vodorovného dopravního značení se domnívám, že tato technologie je s ohledem na požadovanou záruku a případnou životnost VDZ nevyhovující. Na základě měření Silničního vývoje ZDZ s.r.o. je při technologii stříkaný plast garantována záruka 18 - 24 měsíců s ohledem na použitý materiál s tím, že životnost se uvádí cca 24 měsíců. U vodorovného značení z dlouhoživotných strukturálních nebo profilovaných materiálů (studené plasty nebo termoplasty) je poskytována záruka 36 měsíců a životnost se pohybuje dle použitého materiálu od 36 do 60 měsíců, v závislosti na provozu. S ohledem na požadovanou záruku se dotazujeme zadavatele, zda stříkaný plast uvedený ve výkazu výměr může být zaměněn za dvousložkový plast tažený za studena strukturální.

Odpověď: Zadavatel požaduje provedení vodorovného značení stříkaným plastem v souladu s projektovou dokumentací..

Dotaz č.2:

V zadávací dokumentaci je uvedeno svodidlo JSNH4/N2 a dále ZSNH4/H2, čímž je uveden výrobce svodidla, a sice firma Arcelor Mittal. Je možné ocenit svodidla i jiných výrobců, která budou mít stejné, případně lepší parametry, jako svodidla uvedená v zadávací dokumentaci?

Odpověď: Ano, může být použit typ svodidla shodných nebo lepších parametrů, tento typ výrobku byl uveden jako příklad.

Použitý typ svodidla musí splňovat úroveň zadržení N2 a v úseku, kde je římsa úroveň zadržení H2 dle TP 114.

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
IČ: 72053119

76

Bc. Pavel Panuška
generální ředitel
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.