

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ludmila Kvardová
Koterovská 162
326 00 Plzeň

Váš dopis značky

Naše značka

Vyřizuje / linka
P. Hlaváčová/377 350 330

V Ejovicích dne
23.8.2016

Věc: Žádost o dodatečné informace k veřejné zakázce „II/232 Břasy – Liblín, dokončení“

Prosíme Vás o vyjasnění následujících nesrovnalostí v zadávací dokumentaci veřejné zakázky „II/232 Břasy – Liblín, dokončení“:

- 1) Ve výkazu výměr, objekt SO 101.4 - OPĚRNÉ ZDI je položka č. 36 Záporové pažení z kovu dočasné – zřízení a odstranění vč. odvozu v množství 32 m2 viditelné pohledové plochy. Toto pažení je zaneseno v projektové dokumentaci – technické zprávě č. B.1.7.1 a výkresech č. B.1.7.2 a B.1.7.4, přičemž vždy se jedná pouze o schematické vyznačení nebo popis a chybí jakákoliv bližší specifikace – dimenze zápor a pažení dle statického výpočtu, výkres pažení atd.

Doplní zadavatel bližší specifikaci záporového pažení tak, aby uchazeč mohl toto pažení přesněji ocenit?

- 2) Ve výkazu výměr, objekt SO 101.4 - OPĚRNÉ ZDI je položka č. 13 Pažení z mikropilotových kotev kotvené do stáv. opěr v množství 36,75 m2 viditelné pohledové plochy. Popis tohoto pažení se nachází pouze v technické zprávě č. B.1.7.1 a to pouze jako informace o jeho realizaci. Chybí jakákoliv bližší specifikace – průměry a délky navrhovaných kotev, výkres pažení a kotev atd.

Doplní zadavatel bližší specifikaci tohoto pažení z mikropilotových kotev tak, aby uchazeč mohl toto pažení přesněji ocenit?

- 3) Dle výkazu výměr, objekt SO 101.1 OPRAVA SILNICE II/232, km 12,420 - 22,770, položky č. 106 má být provedena ložní vrstva z asfaltového betonu ACL 22S PMB v tloušťce 50 mm. Upozorňujeme zadavatele, že v případě použití této asfaltobetonové směsi jsou dle ČSN 736121 povoleny tloušťky vrstev 60 – 90 mm. Pro tloušťku vrstvy 50 mm by měla být použita směs ACL 16S PMB.

Upraví zadavatel typ směsi u položky č. 106 výkazu výměr tak, aby tato odpovídala platným normám?

- 4) Ve výkazu výměr, objekt SO 101.1 OPRAVA SILNICE II/232, km 12,420 - 22,770 je položka č. 102 Vyspravení výtluků studenou asfaltovou směsí tl do 40 mm při vyspravované ploše do 10% na 1 km, přičemž popis pod položkou uvádí, že se jedná o náhradní položku pro vyspravení trhlin po odfrézování dle TP 115. Předpokládané množství



stavební s. r. o.

položky je vypočteno 50 000*0,03 s jednotkou m². Prosíme zadavatele o upřesnění požadovaných prací a vysvětlení výpočtu množství v položce, jelikož pokud by se jednalo o výpravu trhlín formou vyfrézování a zalití asfaltovou zálivkou dle TP 115, jednotkou této položky by měl být běžný metr.

Prosíme zadavatele o vysvětlení této položky výkazu výměr, abychom byli schopni položku správně ocenit.

Děkujeme.

S pozdravem



Ing. Petra Hlaváčová

Technik oddělení přípravy a kalkulací oblasti Plzeň

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD