

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:
„Dodávka tepla pro vytápění a ohřev teplé vody pro Stodskou nemocnici, a.s.“
Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky (dále také jen „VZ“) zadávaná v otevřeném řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) a § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZVZ“).

Zadavatel:

Stodská nemocnice, a.s.

Hradecká 600, 333 01 Stod

Pověřená osoba:

Centrální nákup, příspěvková organizace

Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň

SPISOVÁ ZN.: CN/88/CN/16

ČÍSLO JEDN.: 5440/16/CN

VYŘIZUJE: Bc. Lucie Bouzková

TEL.: +420 775 731 351

E-MAIL: lucie.bouzkova@cnpk.cz

DATUM: 19. 9. 2016

Uchazeči veřejné zakázky:
„Dodávka tepla pro vytápění a ohřev teplé vody pro Stodskou nemocnici, a.s.“

Dodatečné informace č. 2 ze dne 19. 9. 2016

Ve věci předmetné VZ podávám v zastoupení zadavatele dodatečné informace, kterými uveřejňujeme odpovědi zadavatele na dotazy uchazečů vznesené v rámci prohlídky místa plnění konané dne 13. 9. 2016, a dále odpovědi na dotazy uchazečů zaslané e-mailem dne 19. 9. 2016.

Dotazy položené při prohlídce místa plnění, včetně odpovědí zadavatele:

Dotaz č. 1: Kdo je dodavatel plynu?

Odpověď na dotaz č. 1: Vítěz si nasmlouvá svého dodavatele.

Dotaz č. 2: Dodává se teplo do vzduchotechniky?

Odpověď na dotaz č. 2: Ano dodává.

Dotaz č. 3: Jaká je roční suma na opravy?

Odpověď na dotaz č. 3: V čl. IX. 1 Návrhu Pachtovní smlouvy (příloha č. 3 Zadávací dokumentace) je uvedeno, že Pachtýř hradí provozní opravy TH neinvestičního charakteru. Je tím myšleno celkem neinvestiční opravy za rok do 40 000,- Kč bez DPH.

Dotaz č. 4: Jaké je roční množství vody pro doplňování?

Odpověď na dotaz č. 4: Vodu doplňuje automatika – odhad 2 m³ za rok.

Dotaz č. 5: Jaká je roční spotřeba elektrické energie?

Odpověď na dotaz č. 5: Cca 28 000 KW za rok.

Další dotazy uchazečů, včetně odpovědí zadavatele:

Dotaz č. 6: Prosim o zjištění množství odběru zemního plynu (rok 2014 a 2015 v m³) a EIC kódů odběrných míst.

Odpověď na dotaz č. 6: Množství odebraného ZP (nemocnice, ubytovna, vrátnice, prodejna) za rok 2014 - 170 538 m³ a za rok 2015 - 154 482 m³.

EIC kódy:

Nemocnice: 27ZG300Z0249974Z

Ubytovna: 27ZG300Z02590238

Vrátnice: 27ZG300Z0266247W

Prodejna: 27ZG300Z0266248U

Dotaz č. 7: Je možné poskytnout spotřeby zemního plynu na jednotlivé kotelny?


Odpověď na dotaz č. 7: Viz. odpověď č. 6.

Dotaz č. 8: Má nabídnutá cena tepla obsahovat náklady na elektřinu a vodu? V případě, že ano můžete poskytnout jejich roční spotřeby?

Odpověď na dotaz č. 8: V zadávacích podmínkách (Příloha č. 1 Zadávací dokumentace) je uvedeno, že v ceně za dodávku tepla je zahrnuto mimo jiné i spotřebované palivo (plyn) a veškeré další vstupní energie potřebné pro řádné plnění předmětu VZ (tzn. i náklady na elektřinu a vodu). Roční spotřeby viz. odpověď č. 4 a 5.

V Plzni dne 19. 9. 2016

Centrální nákup, ⑤
příspěvková organizace
Vejprůvcká 663/56, 318 00 Plzeň
IČ: 720 46 635



za pověřenou osobu, **Bc. Lucie Bouzková**
Centrální nákup, příspěvková organizace