



=II/ÚPS CKKH-V 4Cx1,5 kabel z ústředny EPS do rozvaděče R11, vypnutí ventilátorů při požáru
tlačítkový hlásič požáru napojit na ústřednu EPS kabelem J-Y/St/Ylg 2x2x0,8
samočinné hlásiče požáru napojit na ústřednu EPS kabelem J-Y/St/Ylg 2x2x0,8
požární sířeny napojit na ústřednu EPS kabelem J-Y/St/Ylg 2x2x0,8
reproduktory domácího rozhlasu DR napojit na ústřednu DR kabelem CKKH-V 3Cx1,5

SITUACE 1.NP/7
1:100

- 1.01 CHODBA 1
- 1.02 CHODBA 2
- 1.03 KOUPELNA, WC MOB.
- 1.04 WC MOB.
- 1.05 RELAX.MÍSTN.-SNOZELEN
- 1.06 POKOJ č.1
- 1.07 POKOJ č.2
- 1.08 POKOJ č.3
- 1.09 POKOJ č.4
- 1.10 POKOJ č.5
- 1.11 SPOL. MÍSTNOST
- 1.12 CHODBA 3

STAVBA:	PŘÍSTAVBA, STAVBNÍ ÚPRAVY, DOZP Byštrice nad Úhlovou č.p.44, st.p.č.81/1 – k.ú.Byštrice nad Úhlovou			
INVESTOR:	DOZP Byštrice nad Úhlovou, příspěvková organizace, Byštrice nad Úhlovou 44, 340 22 Mýsto, IČ: 48207300			
PROJEKT:	Elektro			
PŘÍLOHA:	E3.Situace DPS			
0	měřítko: 1:100	listů: 7	list: 7	datum: 11/2013
VYPRACOVAL:	Elektroprojekt ing Jiří Štrouf, 331 52 Dolní Bělá 141, mob: 723004220			