



ve stávající části objektu kabely uloženy ve stropním podhledu v požárně odolném kanálu /většně příchýtek/, požární odolnost min. 60minuť, rozměr kanálu min. 50x60mm /vnitřní světlost/

SITUACE 1.NP/1  
1:100

STAVBA:	PŘÍSTAVBA, STAVEBNÍ ÚPRAVY, DOZP Bystrice nad Úhlavou č.p.44, st.p.č.81/1 – k.ú.Bystrice nad Úhlavou		
INVESTOR:	DOZP Bystrice nad Úhlavou, příspěvková organizace, Bystrice nad Úhlavou 44, 340 22 Mýnsko, č.č. 49207300		
PROJEKT:	Elektro DPS		
PŘÍLOHA:	E3.Situace		
0	měřítko: 1:100	list: 7	list: 1
VYPRACOVAL:	Elektroprojekt ing Jiří Široký, 331 52 Dohná B816 141, mob: 723004220 datum: 11/2013		