




 RP1.1 stávající hlavní patronový rozvaděč 1.NP
R11 nový rozvaděč přístavby
RPBZ stávající rozvaděč požárně bezpečnostních zařízení


 ventilátor 230V, do 60W
s doběhovým relé,
spouštění pohybovým spínačem

 lednice

 myčka


 el. trouba


 digestoř


 el. sporák


 pohybový spínač

 vypínač jednopólový, řazení 1

 přepínač sériový, řazení 5

 přepínač střídatý, řazení 6

 přepínač křížový, řazení 7

 vačkový spínač /sporák. kombinace/

 zásuvka 230V, 16A

 zásuvka 230V, 16A, venkovní

• krabicová rozvodka

  svítidlo interiérové nástěnné, stropní, tř.ll
60W, 230V

 svítidlo venkovní nástěnné
dle výběru investora

 svítidlo pro osvětlení kuchyňské linky
dle výběru investora

 EPS siréna

 EPS automatický hlásič požáru


 EPS tlačítkový hlásič požáru

 DR domácí rozhlas reproduktor

přístroje:
1/1-1
číslo vypínače /u svítidel/
pořadové číslo přístroje v okruhu
číslo okruhu

vypínače 1m nad podlahou
zásuvky min. 0,2m nad podlahou, max 1m nad podlahou
/viz technická zpráva, prostory pro imobilní osoby/

kuchyňská linka – spínač /sporáková kombinace/ pro el. sporák 15cm
mimo obrys sporáku, zásuvka pro el. troubu /pod spínačem pro el.
sporák/, zásuvka pro lednici, zásuvka pro myčku – 0,4m nad podlahou,
ostatní zásuvky a spínač pro el. sporák – 1m nad podlahou, vývod
pro digestoř – nad obkladem v místě nad el. sporákem
koupelny – zásuvky 1m nad podlahou /vně umývacího prostoru/,
nástěnné svítidlo /spodní hrana/ min. 1,8m nad podlahou /v umývacím
prostoru/

 svítidlo pro trvalé nouzové
osvětlení, 60 minut
11W, 230V
vč. piktogramů


 svítidlo zářivkové stropní přisazené, s Al mřížkou
230V, 1x36W

 svítidlo zářivkové stropní přisazené, s Al mřížkou
230V, 2x36W

 svítidlo zářivkové stropní přisazené, s Al mřížkou
230V, 2x58W

LEGENDA

STAVBA:	PŘÍSTAVBA, STAVBNÍ ÚPRAVY, DOZP Bystřice nad Úhlavou č.p.44, st.p.č.81/1 – k.ú.Bystřice nad Úhlavou				
INVESTOR:	DOZP Bystřice nad Úhlavou, příspěvková organizace, Bystřice nad Úhlavou 44, 340 22 Myšatko, IČ: 49207300				
PROJEKT:	Elektro DPS				
PŘÍLOHA:	E4,Legenda				
0	mřížko: 0	listů: 1	list: 1	datum: 11/2013	
VYPRACOVAL:	Elektroprojekt Ing. Jiří Široký, 331 52 Dolní Bělá 141, mob: 723004220				

 svod okapový, kabel topný, 15m, 250W

 zařízení pro ohřev střešní vpusť 230V, 20W /dod. technol/

 venkovní čidlo termostatu Dewireg, napojení kabelem Cu stíněným 7Cx1,5