



LEGENDA

- KABEL 2x1 SE ŽARUČENOU FUNKCI V OHNI P30R - VLASTNOSTI B2 s1d1 DLE ZP 27
- ULOŽEN NA PRÍCHÝTKÁCH S FUNKCÍ PRI POŽARU P30R
- VEDENÍ KRUHOVÉ HLÁSIČI LINKY VOD VYHODNOCOVACÍCH JEDNOTEK TEPELNÝCH HLÁSIČŮ + NAPAJENÍ KABEL JEH (S) H 4x2x0.8
- VEDENÍ VEDEN OD RZT MODULU PRO PŘÍPOJENÍ TEPELNÝCH HLÁSIČŮ KABEL JEH(S)H 1x2x0.8
- POŽÁRNÍ UCPÁVKA

<b>K+B</b> ELEKTRO-TECHNIK KAPPENBERGER + BRAUN	
zodpovědný projektant :	Zbyněk Beněš
zpracovatel :	Zbyněk Beněš
investor:	Klatovská nemocnice a.s. Plzeňská 929 33901 Klatovy
název akce :	ZASTŘEŠENÍ PARKOVACÍHO OBJEKTU KLATOVSKÁ NEMOCNICE D.1.4.5 - EPS
název částí :	
název přílohy :	EPS - PROPOJENÍ PARKOVACÍHO OBJEKTU S HL. BUDOVOU PŮDORYS - HL BUDOVA 1.NP
D.1.4.5 - 06	