



LEGENDA

- KABEL 2x1 SE ZARUČENOU FUNKCÍ V OHNI P30R - VLASTNOSTI B2 střídi DLE ZP 27
- ULOŽEN NA PŘÍCHÝTKÁCH S FUNKČNOSTÍ PŘI POŽÁRU P30R
- VEDENÍ KRUHOVÉ HLÁSIČ LNKY OD VYHODNOCOVACÍH JEDNOTEK TEPELNÝCH HLÁSIČŮ + NÁPAJENÍ KABEL JEH (S) H 4x2x0.8
- VEDENÍ VEDEN OD RZT MODULŮ PRO PŘIPOJENÍ TEPELNÝCH HLÁSIČŮ KABEL JH(S)H 1x2x0.8
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ STÁVAJÍCÍ
- DETEKČNÍ KABEL LINEÁRNÍHO TEPELNĚHO HLÁSIČE
- NAMONTOVAT NA PŘÍCHÝTKY POD STROP PARKOVIŠTĚ
- MIN. VZDÁLENOST KABELU OD STROPU PARKOVIŠTĚ 10 mm
- PŘECHODOVÁ KRABICE PRO DETEČNÍ KABEL
- ZAKONČOVACÍ PRVEK DETEČNÍHO KABELU
- ADRESNÁ POPLACHOVÁ SÍŘENA EPS

zodpovědný projektant : Zbyněk Beneš		zpracoval : Zbyněk Beneš	
Investor: Klatovská nemocnice a.s. Plzeňská 929 33901 Klatovy			
název akce : ZASTŘEŠENÍ PARKOVACÍHO OBJEKTU KLATOVSKÁ NEMOCNICE			
název částí : D.1.4.5 - EPS			
název přílohy : EPS - PŮDORYS 3.NP			
D.1.4.5 - 04			