

LEGENDA

KABEL 2x1 SE ZARUČENOU FUNKCÍ V OHNI P30R - VLASTNOSTI B2 s1d1 DLE ZP 27
ULOŽEN NA PŘÍCHYTKÁCH S FUNKČNOSTÍ PŘI POŽÁRU P30R

VEDENÍ KRUHOVÉ HLÁSICÍ LINKYOD VYHODNOCOVACÍCH JEDNOTEK TEPELNÝCH HLÁSIČŮ + NAPÁJENÍ KABEL JEH (St) H 4x2x0.8
VEDENÍ VEDEN OD RZT MODULŮ PRO PŘIPOJENÍ TEPELNÝCH HLÁSIČŮ KABEL JH(St)H 1x2x0.8

TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ STÁVAJÍCÍ

DETEKČNÍ KABEL LINEÁRNÍHO TEPELNÉHO HLÁSIČE
NAMONTOVAT NA OCELOVÁ NOSNÁ LANKA
MIN. VZDÁLENOST KABELU OD STROPU PARKOVIŠTĚ 300 mm

PŘECHODOVÁ KRABICE PRO DETEKČNÍ KABEL

ZAKONČOVACÍ PRVEK DETEKČNÍHO KABELU

ADRESNÁ POPLACHOVÁ SIRÉNA EPS

KABELOVÝ ŽLAB P30R

zodpovědný projektant :	Zbyněk Beneš	zpracovatel : Zbyněk Beneš	K+B ELEKTRO-TECHNIK KAPPENBERGER+BRAUN
investor:	Klatovská nemocnice a.s. Plzeňská 929 33901 Klatovy		Domažlická 1141/172a 318 00 Plzeň - Skvrňany e-mail: kbelektro@kbelektro.cz tel.: 377 832 111 / fax: 377 832 119
název akce :	ZASTŘEŠENÍ PARKOVACÍHO OBJEKTU KLATOVSKÁ NEMOCNICE		měřítko : 1:200
			poč. form. A4 : 6
název části :	D.1.4.5 - EPS		stupeň PD : DPS
			datum zprac. : 09/2016
			číslo zakázky : 5228/16
název přílohy :	EPS - PŮDORYS 4.NP		číslo přílohy : D.1.4.5 - 05 / číslo paré :