



Veškeré propry (stávající i nové) mezi jednotlivými patry je navrženo utěsnit na požární odolnost konstrukce (EI30)

- (Pk) Paniková klika
- (1) EI30DP3-C3
- △Pg HP práškový 6kg – 21A, 233B
- ⊗ Nouzové osvětlení dle ČSN EN 1838
- 🔊 Akustický signál vyhlášení poplachu
- CHUC ?A? – přirozeně větraná
- EPS Elektrická požární signalizace