FASÁDY M 1:50

POHLED SEVEROZÁPADNÍ



POHLED JIHOZÁPADNÍ

POHLED JIHOVÝCHODNÍ



POZN.

TAKTO NAZNAČENA OBLAST ZMĚNY OPROTI PŮVODNÍ PD

OKNA PLASTOVÁ max Un=0,90 W/m2K, DVEŘE A STĚNY Al max Un=1,20 W/m2K

NAVRŽENÝ STAV ZESOULADĚN S VÝSTUPY PŘEPRACOVANÉHO ENERGETICKÉHO AUDITU Z BŘEZNA 2012

LEGENDA

1. KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM TL.120 MM VČETNĚ PŘÍSLUŠNÝCH VRSTEV A VÝZTUŽNÝCH ROHOŽÍ, IZOLANT – POLYSTYRENOVÉ STABILIZOVANÉ-DESKY SE SOUČINITELEM LAMBDA = 0,032 W/mK – SYSTÉM ETICS POVRCHOVÁ OMÍTKA ŠLECHTĚNÁ SILIKONOVÁ PROBARVENÁ, TOČENÁ, ZRNITOST 2 MM, BAREVNOST HNĚDO ČERVENÁ (CIHLOVÁ–TERAKOTA) STÁVAJÍCÍ POVRCH OČÍSTĚN, OBKLADY OTLUČENÝ, SPÁRY A PRASKLINY ZATMELENY, ... PRUH DO VÝŠE MIN. 1 M NAD TERÉN OPATŘEN DESKAMI Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU
2. KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM TL.50 MM VČETNĚ PŘÍSLUŠNÝCH VRSTEV A VÝZTUŽNÝCH ROHOŽÍ, OSTATNÍ D.T.T.O. 1
3. NOVÁ POVRCHOVÁ OMÍTKA ŠLECHTĚNÁ SILIKONOVÁ PROBARVENÁ, TOČENÁ, ZRNITOST 2 MM, NA STÁVAJÍCÍ POVRCH OČÍSTĚNÝ, OŠKRABANÝ A VYROVNANÝ... BAREVNOST HNĚDO ČERVENÁ (CIHLOVÁ–TERAKOTA)
4. KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM TL.120 MM VČETNĚ PŘÍSLUŠNÝCH VRSTEV A VÝZTUŽNÝCH ROHOŽÍ, IZOLANT – POLYSTYRENOVÉ STABILIZOVANÉ-DESKY SE SOUČINITELEM LAMBDA = 0,032 W/mK – SYSTÉM ETICS POVRCHOVÁ OMÍTKA ŠLECHTĚNÁ SILIKONOVÁ PROBARVENÁ, TOČENÁ, ZRNITOST 2 MM, BAREVNOST STŘEDNĚ ŠEDÁ STÁVAJÍCÍ POVRCH OČÍSTĚN, OBKLADY OTLUČENÝ, SPÁRY A PRASKLINY ZATMELENY, ... PRUH DO VÝŠE MIN. 1 M NAD TERÉN OPATŘEN DESKAMI Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU
5. KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM TL.50 MM VČETNĚ PŘÍSLUŠNÝCH VRSTEV A VÝZTUŽNÝCH ROHOŽÍ, OSTATNÍ D.T.T.O. 4
6. KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM TL.100 MM VČETNĚ PŘÍSLUŠNÝCH VRSTEV A VÝZTUŽNÝCH ROHOŽÍ, IZOLANT – EXTRUDOVANÉ POLYSTYRENOVÉ-DESKY SE SOUČINITELEM LAMBDA = 0,032 W/mK – SYSTÉM ETICS POVRCHOVÁ OMÍTKA ŠLECHTĚNÁ SILIKONOVÁ PROBARVENÁ, TOČENÁ, ZRNITOST 2 MM, BAREVNOST TMAVĚ HNĚDO ČERVENÁ STÁVAJÍCÍ POVRCH OČÍSTĚN, OBKLADY OTLUČENÝ, SPÁRY A PRASKLINY ZATMELENY, ...
7. NOVÁ POVRCHOVÁ OMÍTKA ŠLECHTĚNÁ SILIKONOVÁ PROBARVENÁ, TOČENÁ, ZRNITOST 2 MM, NA STÁVAJÍCÍ POVRCH OČÍSTĚNÝ, OŠKRABANÝ A VYROVNANÝ... BAREVNOST TMAVĚ HNĚDO ČERVENÁ
8. DOZDĚNÍ STÁVAJÍCÍ NIKY DO LÍCE STÁVAJÍCÍ FASÁDY VČETNĚ JÁDROVÉ OMÍTKY
9. DOZDĚNÍ PARAPETŮ VE STÁVAJÍCÍCH OTVORECH VČETNĚ JÁDROVÉ OMÍTKY A DOVNITŘ I ŠTUKOVÉ TLOUŠŤKY 240 MM Z POROTHERMOVÝCH BLOKŮ
10. NÁTĚR DESEK NA PILÍŘÍCH – SILIKONOVÁ BARVA – BAREVNOST STŘEDNĚ ŠEDÁ
11. POSUNUTÍ VÝPLUKOVÉ ROURY OD VZT OD ŠTÍTOVÉ STĚNY O cca 100 MM DÁLE
12. NÁTĚR STÁVAJÍCÍ PLECHOVÉ SKŘÍNĚ PŘISAZENÉ NA NOVÝ LÍC FASÁDY V BARVĚ STŘEDNĚ ŠEDÉ – STEJNÝ ODSTÍN JAKO BARVA PŘILEHLÉ FASÁDY
13. NÁTĚR STÁVAJÍCÍCH PLECHOVÝCH NEZATEPLOVANÝCH SKŘÍNÍ ELEKTRO V BARVĚ STŘEDNĚ ŠEDÉ – STEJNÝ ODSTÍN JAKO BARVA PŘILEHLÉ FASÁDY
14. PLECHOVÉ SKŘÍNĚ ELEKTRO – V LÍCI FASÁDY PROVEDENY DVÍŘKA S RÁMEČKEM Z POZINKOVANÉHO PLECHU VELIKOSTI O 50 MM VĚTŠÍ NA KAŽDOU STRANU NEŽ PŮVODNÍ SKŘÍŇ, ZEZADU NALEPNÍ MINERÁL TL.80 MM, ZAVÍRÁNÍ SHODNÝM KLÍČEM ELEKTRO, BAREVNOST – NÁTĚR SHODNÝ S OKOLNÍ FASÁDOU
15. PRODLOUŽENÍ VĚTRACÍCH OTVORŮ PLAST. TRUBKOU DN150 A UKONČENÍ KRUHOVOU PROTIDEŠŤOVOU MŘÍŽKOU Z POZINK. PLECHU NEBO HLINÍKU VNĚJŠÍHO PRŮMĚRU cca 180 MM, SOUČÁSTÍ MŘÍŽKY BUDE SÍŤKA PROTI PRŮNIKU HMYZU – OKA MAX. 1,5x1,5 MM
16. VRCHNÍ OPLECHOVÁNÍ ATIKY BUDE ODSTRANĚNO A NAHRAZENO NOVÝM ŠIRŠÍM PLECHOVÁNÍM Z POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 0,7 MM R.Š. 600–660 MM S POVRCHOVOU KRYCÍ BARVOU TMAVĚ ČERVENOU NA NOVOU DŘEVĚNOU VODOVZDORNOU PŘEKLIŽKU TL.12 MM V ŠÍŘCE ATIKY VČETNĚ IZOLANTU.
17. OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ "VYLEZLÝCH" ČÁSTÍ ZATEPLOVANÝCH ČÁSTÍ FASÁDY (SOKL, ŘÍMSA, ZÁBRADLÍ, ...) Z POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 0,7 MM R.Š. 330–400 MM S POVRCHOVOU KRYCÍ BARVOU STŘEDNĚ ŠEDOU
18. PRODLOUŽENÍ OPLECHOVÁNÍ POHLAVY LOŽZÍ PŘES DODATEČNOU TEPELNOU IZOLACI ZESPODA STÁV. PLECHOVÁNÍ, Z POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 0,7 MM R.Š.cca 200 MM S POVRCHOVOU KRYCÍ BARVOU STŘEDNĚ ŠEDOU
19. VEDENÍ HROMOSVODU NA VLASTNÍ PLOCHÉ STŘEŠE ZŮSTÁVÁ STÁVAJÍCÍ, POUZE SMÍSLÉ SVODY BUDOU PROVEDENY Z NOVÝCH VODIČŮ VE STEJNÉ DIMENZI VČETNĚ OCHRANNÝCH OHELNÍKŮ U TERÉNU A NAPOJENÝ NA STÁVAJÍCÍ VEDENÍ STŘECHY, BUDE PROVEDENA PROBĚZNÁ REVIZE HROMOSVODU

25. OKNA NOVÁ PLASTOVÁ, PROFIL MIN. PĚTIKOMOROVÝ, OTEVÍRACÍ, VENTILAČNÍ, IZOLAČNÍ TROJSKLO, BAREVNOST– STŘEDNĚ ŠEDÁ – RAL 7005, OSAZENÍ PROVEDENO ZÁROVEŇ S LÍCEM STÁVAJÍCÍ FASÁDY Umax=0,9 W/m2K, MONTÁŽ S PAROZÁBRANOU, SPECIFIKACE – VIZ PRVKY PSV VČETNĚ VONKOVNÍHO ZÁRAPETU – ŠEDÝ PZ PLECH, A VNITŘNÍHO – POSTFORMINGOVÝ–ŠEDÝ MRAMOR
26. OKNA NOVÁ PLASTOVÁ, PROFIL MIN. PĚTIKOMOROVÝ, OTEVÍRACÍ, VENTILAČNÍ, IZOLAČNÍ TROJSKLO, BAREVNOST– HNĚDÁ – RAL 8004, OSAZENÍ PROVEDENO ZÁROVEŇ S LÍCEM STÁVAJÍCÍ FASÁDY Umax=0,9 W/m2K, MONTÁŽ S PAROZÁBRANOU, SPECIFIKACE – VIZ PRVKY PSV VČETNĚ VONKOVNÍHO PARAPETU – ŠEDÝ PZ PLECH, A VNITŘNÍHO – POSTFORMINGOVÝ–ŠEDÝ MRAMOR
27. VCHODOVÉ DVEŘE, JEJICH SESTAVY, PROSKLENNÁ OKNA, NOVÁ, HLINÍKOVÁ, OTEVÍRACÍ, IZOLAČNÍ DVOJSKLO, BAREVNOST ŠEDOČERNÁ–ANTRACITOVÁ – RAL 7016, OSAZENÍ PROVEDENO ZÁROVEŇ S LÍCEM STÁVAJÍCÍ FASÁDY Umax=1,2 W/m2K, MONTÁŽ S PAROZÁBRANOU, SPECIFIKACE – VIZ PRVKY PSV
T1 TAKTO OZNAČENY PRVKY PSV – VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES PRVKŮ PSV !!!

PARAMETRY ZATEPLENÍ FASÁDY

STANDARDNÍ CERTIFIKOVANÝ ZATEPLOVACÍ–SYSTÉM (UCELENÝ SYSTÉM) DLE PŘEDPISU ETICS
IZOLANT – POLYSTYRENOVÉ DESKY_TL. 120 MM (RESP.50 MM) SE SOUČINITELEM LAMBDA=0,032 W/mK
ZRNITOST FRAKCE FASÁDNÍ OMÍTKY 2 MM
MATERIÁL OMÍTKY – SILIKONOVÁ OMÍTKA PROBARVENÁ VE HMOTĚ
ZPŮSOB PROVEDENÍ OMÍTKY – OMÍTKA TOČENÁ
PODMÍNKA PRO PROVEDENÍ OMÍTKY – DODRŽET ZÁSADY DLE ČSN 73 2901 A ETICS
LUMINISCENČNÍ REFERENČNÍ HODNOTA BAREVNÉHO PROVEDENÍ FASÁDY (HBW) >30

LEGENDA–BAREVNOST

SOKLOVÝ PRUH – BAREVNOST TMAVĚ HNĚDO ČERVENÁ
BAREVNOST BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM A PROJEKTANTEM PO PŘEDLOŽENÍ VZORKU
POVRCH Z ODOLNÉ SOKLOVÉ OMÍTKOVINY S POVRCHOVOU VRSTVOU JAKO FASÁDY

BAREVNOST HNĚDO ČERVENÁ (CIHLOVÁ–TERAKOTA)
BAREVNOST BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM A PROJEKTANTEM PO PŘEDLOŽENÍ VZORKU

BAREVNOST STŘEDNĚ ŠEDÁ
BAREVNOST BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM A PROJEKTANTEM PO PŘEDLOŽENÍ VZORKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – II.ETAPA

V I. ETAPĚ PROVEDENA KOMPLETNÍ VÝMĚNA OKENNÍCH A DVEŘNÍCH OTVORŮ, U SZ STĚNY VEDLEJŠÍHO OBJEKTU–PROVEDEN KZS OD FIRMY CEMIX V NÁSLEDUJÍCÍCH BAREVNOSTECH, KTERÉ JE NUTNO DODRŽET V TOMTO OBJEKTU:

FASÁDA – BAREVNOST HNĚDO ČERVENÁ (CIHLOVÁ–TERAKOTA) – C440 – DLE VZORNÍKU WEBER–TERRANOVA
FASÁDA – BAREVNOST STŘEDNĚ ŠEDÁ – S2I1A – DLE VZORNÍKU WEBER–TERRANOVA
SOKL – BAREVNOST TMAVĚ HNĚDO ČERVENÁ – CA38 – DLE VZORNÍKU WEBER–TERRANOVA

AUTORIZACE: PARÉ:

AUTOR NÁVRHU: ING. JIŘÍ LEJSEK	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. JIŘÍ LEJSEK	PROJEKTANT A AUTORIZOVANÝ ČLENOST: Ing. Jiří LEJSEK AUTORIZOVANÝ INŽENÝR V OBORU POZEMNÍ STAVBY HÁJKOVA 369/III, SUŠICE	
INVESTOR: SOŠ a SOU SUŠICE, U KAPLIČKY 761, 342 01 SUŠICE			
MÍSTO STAVBY: OBJEKT č.p. 1139/II, SUŠICE, st.p.č. 3086 a 3087 v k.ú. SUŠICE NAD OTAVOU		FORMÁT:	8 A4
AKCE: OBJEKT č.p.1139/II, VOLŠOVSKÁ, SUŠICE–STAVEBNÍ ÚPRAVY ZATEPLENÍ OBJEKTU DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ a SOU SUŠICE		DATUM:	LEDEN 2017
		STUPEŇ PD:	ZD
		ZAKÁZKA ČÍSLO:	
ČÁST: VSTUPNÍ OBJEKT–NAVRŽENÝ STAV		ARCHIVNÍ ČÍSLO:	
		NÁZEV:	SO17_ZD_ZATEP_DOMOV
VÝKRES: FASÁDY		MĚŘÍTKO:	1:50
		Č. VÝKRESU:	7.