



351/36

351/29

351/30

2/3

2/15



1419

STÁVAJÍCÍ POLISTKOVOU SKŘIŇ PRIS PRO HALU 08
CYKY J 5x10, 105m
JISTIČ 3x40A


PRIS

STÁVAJÍCÍ SLOUP ZRUŠIT.
VZDUŠNÉ VEDENÍ DO ŠATEN
FOTBALU ZRUŠIT.

5

STÁVAJÍCÍ ZÁSUVKOVOU SKŘIŇ
ZS-01 (RO 5.2) NA SLOUPU
PŘESUNOUT NA ZED A NAPOJIT Z
R-1.
CYKY J 5x10, 85m
JISTIČ 3x40A

VZOROVÉ ŘEZY ULOŽENÍ KABELŮ



PŘI SOUBĚHU A KŘIŽENÍ SÍTI BUDE DODRŽENA ČSN 736005

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ :

Kabely vedoucí v zelení budou uloženy co neblíže obrubníkům.
V celé délce budou kabely uloženy v zemi v PVC trubce KOPOFLEX.
Při přechodu komunikace bude kabel uložen v pevné PVC trubce.
V celé trase bude do výkopu pod kabely založen zemnič - drát FeZn10 (viz řezu kabelových trasami).
Před zahájením zemních prací je bezpodmínečně nutné, aby investor zajistil přesné vytyčení všech podzemních sítí od jednotlivých správů. Zemní práce pak v místech křížení nebo souběhu s těmito sítěmi je nutné provádět ručně, se zvýšenou opatrností a za odborného dozoru správce.
Podzemní vedení jsou zakreslena v tomto výkresu pouze orientačně!
Ověřené průběhy sítí jednotlivých správů jsou uloženy u gen. projektanta.

LEGENDA

- OBJEKT NOVÉHO SKLADU SO 01
- OBJEKT NOVÝCH KRYTÝCH STÁNÍ SO 02
- STÁVAJÍCÍ OBJEKTY
- STAV. ZPEVNĚNÝ POKYCH (ŽIVICE, MKZ)
- NOVÝ ZPEVNĚNÝ POKYCH (ŽIVICE)
- OKAPOVÝ CHODNÍČEK (BET. DLUŽBA)
- NOVÉ BETONOVÉ ŽLABY
- HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
- HRANICE PARCEL KN
- POLOHOUPIS

LEGENDA SÍTI

- NOVÉ PODZEMNÍ VEDENÍ NN
- STÁVAJÍCÍ PŘÍVOD NN
- SYMBOL VÝBOKOVÉ
- NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE V AREÁLU



SKLADY POSYPOVÉHO MATERIÁLU

v areálu střediska SÚS v Seči

05. SITUACE

M 1:250