



LEGENDA:

- PJ POMOCNÝ JÍMAČ, VODIČ FeZn8, MIN. 30cm NAD HŘEBEN  
JT ODDÁLENÁ JÍMACÍ TYČ AlMgSi 6m NA VÝLOŽNÍCÍCH 945mm  
SS HROMOSVODOVÁ SVORKA SPOJOVACÍ  
SO dtto, – OKAPOVÁ  
SK dtto, – KŘÍŽOVÁ  
SP dtto, – PŘIPOJOVACÍ  
SZ dtto, – ZKUŠEBNÍ  
CS ORIENTAČNÍ ŠTÍTEK Z PVC S ČÍSLEM  
OU OCELOVÝ OCHRANNÝ ÚHELNÍK S DRŽÁKY DO ZDIVA  
SR03 ZEMNÍCI SVORKA PÁSEK/VODIČ  
TZ TRUBKOVÝ ZEMNÍČ FeZn, l = 2m  
XPE HLAVNÍ OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE–SOUČÁST EL.INSTALACE

- JÍMACÍ VEDENÍ FeZn 8 V TYPOVÝCH PODPĚRÁCH  
----- SVODOVÝ VODIČ FeZn 10  
——— ZEMNÍCI PÁSEK FeZn 30x4 V ZEMI  
----- IZOLOVANÝ VÝLOŽNÍK JÍMACÍ TYČE

POZNÁMKA:

HROMOSVOD JE NAVRŽEN DLE ČSN 62 305–1÷4. UZEMNĚNÍ MUSÍ ODPO–  
VÍDAT ČSN 62 305 A ČSN 33 2000–5–54 ed.2.  
PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ VYTÝČIT STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ  
SÍŤ.  
ZEMNÍCI PÁSEK FeZn MUSÍ BÝT ULOŽEN POD ÚROVNÍ PODLAHY 1.PP.  
JÍMACÍ SOUSTAVA MUSÍ BÝT MINIMÁLNĚ V ”DOSTATEČNÉ VZDÁLENOSTI OD  
ANTÉNNÍHO SYSTÉMU. ANTÉNY MUSÍ BÝT V OCHRANNÉM PROSTORU JÍMA–  
CÍ TYČE.

NÁZEV STAVBY			OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU A DOKUMENTACE OBJEKTU		
MÍSTO STAVBY			DOMOV MLÁDEŽE, ŠKOLNÍ 280, 331 01 PLASY		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT			ČÍSLO ZAKÁZKY:		
<div>AMMBRA</div> <div>PROJEKT</div>			AMMBRA PROJEKT s.r.o. Ravennská 320 Praha 10 109 00 IČ: 289 80 131 Tel: +420 295 560 549		
ZADAVATEL			GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PLASY, ŠKOLNÍ 280, 331 01 PLASY		
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT			AUTORIZACE		
Roman KAREZ Křížkova 9 301 00 PLZEŇ +420 603 771 124					
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU			PODPIS		
ING. JANA HEŘMANOVÁ			PODPIS		
KRESLIL			PODPIS		
ROMAN KAREZ			PODPIS		
1–ČÁST			C.1.3.2 PROJEKT ELEKTROINSTALACE		
4–NÁZEV VÝKRESU/PŘÍLOHY/DÍLČÍ ČLENĚNÍ			HROMOSVOD		
DATUM	06/2016	4–ČÍSLO VÝKRESU DÍLČÍHO ČLENĚNÍ	1.3.2 - 12	PARÉ	
MĚŘÍTKO	1:100	STUPEŇ DOKUMENTACE	DPP		