



POZNÁMKA:

EL. ROZVODY BUDOU PROVEDENY KABELY CYKY ULOŽENÝMI POD OMÍTKOU, RESP. V EL. INSTALAČNÍCH LIŠTÁCH. SVISLÉ KABELY MEZI ROZVADĚČI RS BUDOU ULOŽENY V EL. INSTALAČNÍCH TRUBKÁCH. USPOŘÁDÁNÍ ROZVODŮ BUDE PROVEDENO V INSTALAČNÍCH ZÓNÁCH DLE ČSN 33 2130 ed.2 čl. 7.10. PRŮŘEZY VODIČŮ – VIZ VÝKRES "ROZVADĚČ RS41". LEGENDA ZAŘÍZENÍ JE SOUČÁSTÍ TECHNICKÉ ZPRÁVY.

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3N+PE stř. 50Hz, 400V/TN–C–S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM:
NORMÁLNÍ – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

TABULKA MÍSTNOSTÍ:

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²
4.01	Chodba, schodiště	31,93
4.02	Sportovní činnost	157,33
4.03	Společenská místnost	111,28
4.04	Sklad	13,49

NÁZEV STAVBY			OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU A DOKUMENTACE OBJEKTU		
MÍSTO STAVBY			DOMOV MLÁDEŽE, ŠKOLNÍ 280, 331 01 PLASY		
GENERALNÍ PROJEKTANT			ČÍSLO ZAKÁZKY:		
<div>AMMBRA PROJEKT</div> <div>AMMBRA PROJEKT s.r.o. Rovenská 320 Praha 10 109 00 IČ: 289 80 131 Tel: +420 295 560 549</div>			03/2016		
ZADAVATEL			GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PLASY, ŠKOLNÍ 280, 331 01 PLASY		
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT			AUTORIZACE		
Roman KAREZ Křížkova 9 301 00 PLZEŇ +420 603 771 124			<div></div>		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU			PODPIS		
ING. JANA HEŘMANOVÁ					
KRESLIL			PODPIS		
ROMAN KAREZ					
1–ČÁST			C.1.3.2 PROJEKT ELEKTROINSTALACE		
4–NÁZEV VÝKRESU/PŘÍLOHY/DÍLČÍ ČLENĚNÍ			EL. INSTALACE - 4.NP		
DATUM	06/2016	4. ČÍSLO VÝKRESU DÍLČÍHO ČLENĚNÍ	1.3.2 - 06		PŘÍLOHA
MĚŘÍTKO	1:50	STUPEŇ DOKUMENTACE	DPP		