



- LEGENDA
- 1.PV 15 – radiátorov/ventil přím/ s regulací 89 ks
  - 2.PŠ 15 – radiátorové šroubení přímé s regulací a vypouštěním 89 ks
  - 3.T – termostatická hlavice pro veřejné prostory závit M30x1,5 89 ks
  - 4. 1,0 . . . 8,0 trvalé nastavení regulace rad.ventilů
  - 5. 0,1 . . . 4,0 trvalé nastavení regulace rad.šroubení

Zařízení pro vytápění staveb

Ved.projektant	Zodp.projektant	Vypracoval		
Luboš beneda	Petr Tauber			
Investor ZÁPADOČESKÉ MUZEUM V PLZNI,PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, KOPECKÉHO SADY 2, 301 00 PLZEN			Formát	6x A4
REKONSTRUKCE OBJEKTU MLÁDEŽNÍKŮ 228, ROKYCANY			Datum	03/2016
2. ETAPA – ZMĚNA VYUŽITÍ OBJEKTU			Stupeň	DPS
PRO POTŘEBY ZÁPADOČESKÉHO MUZEA V PLZNI			Zak.číslo	16/5
Montážní schema			Měřítko —	Č.vřesu 6