


Napěťová soustava: 3 NPE stř. 50Hz, 230V/400V / TN-S
Ochrana před nebezpečím dotykovým napětím dle ČSN 33 2000-4-41:
základní - automatickým odpojením od zdroje
zvýšená - kombinací automatického odpojení od zdroje a proudovými chrániči nebo doplňujícím pospojováním neživých vodivých částí

zodpovědný projektant : Ing. Jan Linhart		zpracovatel : Ing. Jan Linhart		 <div>Ing. Jan Linhart Žihobce 80, 342 01 Sušice tel.: 606 394 259 www.L-projekt.cz linhart@L-projekt.cz</div>	
investor: Gymnázium Luďka Pika Opavská 21, Plzeň					
název akce : Bezbariérové úpravy – přístavba výtahu a sociálního zařízení, Gymnázium Luďka Pika v Plzni, Opavská 823/21, Plzeň					
název části : D.1.6. Elektroinstalace silnoproudé a slaboproudé					
název přílohy : Schéma rozvaděče R4 -					
				měřítko : -	
				poč. form. A4 : 2	
				stupeň PD : DSP + DPS	
				datum zprac. : 12/2016	
				číslo přílohy : D.1.6.19	číslo paré :