




ŘEZ A:A




ODKOUŘENÍ KOTLE K1: Ø300mm

- 1x přechodka jednosložka/trísložka
- 1x prodloužení 0,25m s 2x návarky/měřicí kus 1/2"
- 1x koleno s čistícím otvorem 87°
- 1x tlumič 25 dB
- 1x oblouk 90°
- \*16x prodloužení 1000 mm
- \*2x prodloužení 250 mm
- \*2x prodloužení 500mm
- 1x základová deska s odvodem kondenzátu
- 1x čistící prvek
- 1x T-kus 87°
- 1x uzávěr vedení
- 5x statické lůžko, nastavitelný odstup 50–150mm
- 25x vnitřní těsnění
- 1x plochá střešní průchodka z nerez vč. límce
- 3x stropní uchyt pro závěšovou tyč

ODKOUŘENÍ KOTLE K2: Ø300mm

- 1x přechodka jednosložka/trísložka
  - 1x prodloužení 0,25m s 2x návarky/měřicí kus 1/2"
  - 1x koleno s čistícím otvorem 87°
  - 1x tlumič 25 dB
  - \*15x prodloužení 1000 mm
  - \*2x prodloužení 250 mm
  - \*2x prodloužení 500mm
  - 1x základová deska s odvodem kondenzátu
  - 1x čistící prvek
  - 1x T-kus 87°
  - 1x uzávěr vedení
  - 5x statické lůžko, nastavitelný odstup 50–150mm
  - 25x vnitřní těsnění
  - 1x plochá střešní průchodka z nerez vč. límce
  - 3x stropní uchyt pro závěšovou tyč
- \*před objednáním na stavbě proměřit



NÁVRH OBĚHOVÝCH ČERPADEL VYCHÁZÍ Z PD FY PROFTHERM CZ s.r.o. z 07/2012  
KDE JSOU JEDNOZNAČNĚ DANÉ PRŮTOKY JEDNOTLIVÝMI OKRUHY A POŽADOVANÉ DISPOZIČNÍ  
TLAKY NA OBĚHOVÝCH ČERPADECH!!!  
TENTO PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ, ŽE POŽADOVANÉ ÚKONY NA TOPNÉM SYSTÉMU ŠKOLY  
JSOU DLE VŠE DOKUMENTACE PROVEDENY!!!

D.1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO A INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU

- D.1.1 - TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB
- D.1.1.1 - VYTÁPĚNÍ
- D.1.1.4 - ZTI+PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ

AUTOR, PROJEKTANT		PROJEKTOVAL	HIP	<div>JAROMÍR JAREN</div> <div>-PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VSTAVBĚ-</div> <div>Kladovská 2082/37</div> <div>301 00 Píseň</div> <div>jaronic.jaren@gmail.com</div> <div>IČ: 74972537</div>
ING. RADEK SPURNÝ		FRANTIŠEK KLÍMA	JAROMÍR JAREN, DIS.	
INVESTOR		GYMNAZIUM STŘEBRO, SOBĚSLAVOVA 1426		
MÍSTO STAVBY		SOBĚSLAVOVA 1426, STŘEBRO		
NÁZEV STAVBY		MODERNIZACE STÁVAJÍCÍ KOTELNY – GYMNAZIUM STŘEBRO, UL. SOBĚSLAVOVA 1426		
OBSAH VÝKRESU				
VYTÁPĚNÍ: PŮDORYS KOTELNY-odkouření				
		DATUM	06/2017	Č. PÁŘE
		STUPĚŇ	DPS	
		MĚŘÍTKO	1:50	
		FORMÁT	A2	
		Č. VÝKRESU	D.1.1.1+4-05	