



Topný systém 90/70°C  
Q=95,1 kW  
Δp=17,0 kPa

Zařízení pro vytápění staveb

Ved.projektant	Zodp.projektant	Vypracoval		
Luboš Beneda	Petr Tauber			
Investor STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ ELEKTROTECHNICKÉ, VEJPRNICKÁ 56, 318 00 PLZEŇ			Formát	4x A4
HAVARIJNÍ STAV MALÉ TĚLOCVIČNY č.2 SOUJE PLZEŇ			Datum	08/2017
			Stupeň	DSP
			Zak.číslo	17/27
Půdorys 1.NP			Měřítko 1:100	Č.výkresu 1