

Zadavatel:

**Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56**  
Vejprnická 56, 318 00 Plzeň

Administrátor:

**Centrální nákup, příspěvková organizace**  
Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň

SPISOVÁ ZN.: CN/102/CN/17  
ČÍSLO JEDN.: 2553/17/CN  
VYŘIZUJE: Lenka Vaculíková  
TEL.: +420 778 771 150  
E-MAIL: [lenka.vaculikova@cnpk.cz](mailto:lenka.vaculikova@cnpk.cz)  
DATUM: 22.8. 2017

**Účastníci veřejné zakázky:  
„Havarijní stav malé  
tělocvičny č. 2 SOUE Plzeň,  
Vejprnická 56“**

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 22. 8. 2017**

Ve věci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Havarijní stav malé tělocvičny č. 2 SOUE Plzeň, Vejprnická 56**“ podávám, v zastoupení zadavatele, **vysvětlení zadávací dokumentace**, které upřesňují zadávací podmínky k předmětné veřejné zakázce.

**Dotaz č. 1**

V bodě III.1.3 výzvy a v příloze číslo 6 zadávací dokumentace je požadavek na přiložení kopie certifikátu dokládající, že podlahový systém jako celek byl certifikován dle normy EN13501:1(alespoň třída E1). Náš dotaz je jaký druh certifikátu, kým vydán, s jakou dobou platností a kým podepsán, je požadován. Na trhu existuje řada různých certifikátů volně dostupných přes internet. V projektové dokumentaci je navržena vysoce kvalitní sportovní podlaha a bez upřesnění požadované certifikace může zadavatel obdržet neporovnatelné nabídky různé úrovně kvality a certifikace, kdy může docházet k značným cenovým rozdílům.

**Odpověď č. 1**

Zadavatel v rámci technických kvalifikačních předpokladů požaduje ve 3. části veřejné zakázky kopii certifikátu dokládající, že podlahový systém jako celek byl certifikován dle normy EN 13501:1 (alespoň třída E1). Certifikát musí splňovat následující náležitosti:


- Označení výrobce
- Země původu
- Obchodní název, případně číselné (katalogové) označení
- Potvrzení, že podlahový systém **jako celek** byl certifikován dle normy EN 13501:1 (alespoň třída E1)
- Certifikát musí být podepsán buď přímo výrobcem, je-li výrobce mimo ČR pak jeho oficiálním obchodním zástupcem pro ČR.

- Certifikát nesmí být ke dni podání nabídek starší tří (3) měsíců.

Postačující je kopie certifikátu, v případě nesrovnalostí si zadavatel vyhrazuje právo vyžádat si originál certifikátu případně vysvětlení dodržení technických parametrů stanovených v příloze č. 11 – Projektová dokumentace – část 3, Výzvy k podání nabídky - jedná se především o dodržení parametrů normy EN 14904 (alespoň tlumení nárazu, svislá deformace, odraz míče, tření) testované nezávislou zkušebnou a certifikát prokazující zkušebnou, že podlahová prkna neobsahují formaldehyd, a to alespoň třída E1.

Vzhledem k tomu, že vysvětlení zadávací dokumentace nemění zadávací podmínky, neprodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek, která končí **28. 08. 2017 v 10:00 hodin**. Tento termín je platný jak pro podání nabídek v listinné podobě, tak pro podání nabídek v elektronické podobě.

V Plzni dne 22.8. 2017



za pověřenou osobu, **Lenka Vaculíková**  
Centrální nákup, příspěvková organizace

Centrální nákup, ©  
příspěvková organizace  
Vejprnická 663/56, 318 00 Pízeň  
IČ: 720 46 635