



9.1

Potrubní ventilátor diagonální
DN100 hlukově zatlumený
dvouotáčkový
Q=100m³/h, 80Pa
Pel=20W, 230V

1.PATRO -2.NP
č.dv.74 h, 74ch

VZDUCHOTECHNIKA

Ved. projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	RADOVAN GAIGER projektant VZT a klimatizace Liliová 36, Plzeň 32600 IČO: 72246952 tel. 603 216 125	
Alena Vochová	Radovan Gaiger	Radovan Gaiger		
Investor: SPŠS a SOŠ prof. Švejcara, Plzeň,Klatovská 109				
Místo stavby: Klatovská 109, Plzeň				
Stavba-objekt: REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ			Formát – A4	Stupeň
			A4	DSP
			Datum	Číslo zakázky
			06/2017	61-17
Obsah výkresu: STARÁ BUDOVA 1.patro=2.NP dv.č.74h, 74ch			Měřítko 1 : 50	Č. výkresu D.1.4.4.21