

PŘÍZEMÍ-1.NP **č.dv.39**

SB.1.55

5.1

Potrubní ventilátor diagonální
DN160 hlukově zatlumený
tříotáčkový
Q=340m³/h, 180Pa
Pel=50W, 230V

WC DÍVKY

stoupací potrubí
požárně izolováno

PŘÍZEMÍ-1.NP **č.dv.39a**

SB.1.56

SB.1.57

WC HOŠI

5.2

Potrubní ventilátor diagonální
DN200 hlukově zatlumený
tříotáčkový
Q=440m³/h, 200Pa
Pel=100W, 230V

VZDUCHOTECHNIKA

Ved. projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	RADOVAN GAIGER projektant VZT a klimatizace Liliová 36, Plzeň 32600 IČO: 72246952 tel. 603 216 125	
Alena Vochová	Radovan Gaiger	Radovan Gaiger		
Investor: SPŠS a SOŠ prof. Švejcara, Plzeň,Klatovská 109				
Místo stavby: Klatovská 109, Plzeň				
REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ			Formát – A4	Stupeň
			A4	DSP
			Datum	Číslo zakázky
			06/2017	61-17
Obsah výkresu: STARÁ BUDOVA přízemí dv.č.39 Dívky, 39a Hoši			Měřítko 1 : 50	Č. výkresu D.1.4.4.11