



## 2.1

Potrubi ventilátor diagonální  
DN160 hlukově zatlučený  
tříotáčkový  
Q=390m³/h, 160Pa  
Pel=50W, 230V

## VZDUCHOTECHNIKA

Ved. projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	RADOVAN GAIGER projektant VZT a klimatizace Liliová 36, Plzeň 32600 IČO: 72246952 tel. 603 216 125	
Alena Vochová	Radovan Gaiger	Radovan Gaiger		
Investor: SPŠS a SOŠ prof. Švejcara, Plzeň,Klatovská 109				
Místo stavby: Klatovská 109, Plzeň				
Stavba-objekt:  <b>REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ</b>			Formát – A4	Stupeň
			A4	DSP
			Datum	Číslo zakázky
			06/2017	61-17
Obsah výkresu: <b>ČÁST B - v.č.5 - 1.patro=2.NP dv.č.126,127</b>			Měřítko 1 : 50	Č. výkresu <b>D.1.4.4.5</b>