













- | | | |
|-----|------|--|
| N1C | 3 * | EXT LED nouzové 2W CM IP20 |
| N2A | 1 * | EXT LED nouzové 2W AM IP20 |
| N3P | 14 * | EXT LED nouzové 2W nástěnné s piktogramem IP65 |

-  – Přepínač tělo
 - Vypínač 01 , 230V/10A, IP20
 - Seriový přepínač 05 , 230V/10A, IP20
 - Sítový přepínač 06 , 230V/10A, IP20
 - Vypínač přepínač 6+6 , 230V/10A, IP20
-  – Vypínač 01 nástěnný , 230V/10A, IP44
-  – Vypínač 05 nástěnný , 230V/10A, IP44
-  – Vypínač 3 , 6s./400V/16A , 25A
-  – Závěska jednodílná nástěnná 230V/16A
-  – Závěska jednodílná nástěnná 230V/16A , 230V/10A, IP44
-  – Závěska dvoudílná nástěnná 230V/16A
-  – Závěska dvoudílná nástěnná 230V/16A , 230V/10A, IP44
-  – Napájení osvětlení rukou 230V
-  – Napájení automatických spínačů 230V
-  – VZT zařízení (ventilátor)
-  – Signalizace pro invalidy

- VEDENÍ V POSLADHOVÉM KABELOVÉM KANÁLU 200x100mm (8 x 4)
- VEDENÍ KABELŮ V SÁDKOVANÉ PŘÍSTĚNĚ
- VEDENÍ KABELŮ V MINERÁLNÍ KAZETOVÉM POSHLÉDU NEBO V NÁSTĚNNÉ LIŠTĚ

LEGENDA MÍSTNOSTI		
ČÍSLO MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]	NÁZEV MÍSTNOSTI
101	172,00	DRUŽSTEVNÝ A MÍSTNOSTNÝ VÝSTUP
102	241,00	DRUŽSTEVNÝ A MÍSTNOSTNÝ VÝSTUP
103	241,00	DRUŽSTEVNÝ A MÍSTNOSTNÝ VÝSTUP
104	266,40	DRUŽSTEVNÝ A MÍSTNOSTNÝ VÝSTUP
105	122,60	DRUŽSTEVNÝ A MÍSTNOSTNÝ VÝSTUP
106	15,18	DRUŽSTEVNÝ A MÍSTNOSTNÝ VÝSTUP
107	15,74	KERAMICKÁ GLAZURA
108	11,45	KERAMICKÁ GLAZURA
109	2,79	KERAMICKÁ GLAZURA
110	2,00	KERAMICKÁ GLAZURA
111	2,00	KERAMICKÁ GLAZURA
112	6,37	KERAMICKÁ GLAZURA
	0,00	
	0,00	

ELEKTRICKÉ NÁPAJENÍ: 3+N+PE, AC 50Hz, 400V/TN-S
1+N+PE, AC 50Hz, 230V/TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PŘEDEM: dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

- normální – základní izolací živých částí, přepážkami a kryty
- automatickým odpojením v případě poruchy

doplněné

- doplňujícím pospojováním neživých částí
- proudovými chrániči s vybavovacím proudem 30mA

[illegible]